

Nasz znak: CUW.PK.343.5.2023

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.5.2023 w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska - etap IV”.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ – nr 2

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska - etap IV”, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie/ wniosek 1:

Jaką należy przyjąć wielkość komórki w geosiatce komórkowej?

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, że wielkość komórki w geosiatce komórkowej należy przyjąć taką by odległość zgrzewów była nie większa od 356mm.

Pytanie/ wniosek 2:

Według załączonej Stałej Organizacji Ruchu tablic znaków będzie 10 sztuk, w przedmiarze jest podana ilość 11 w pozycji 6.3. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyjaśnia, że według załączonej Stałej Organizacji Ruchu należy wycenić 10 sztuk nowych tablic znaków (A-4 szt.1; A-3 szt.2; T-4 szt.2; T-3 szt.1; B-33 szt.2; B-34 szt. 2; R-4 szt.2 istniejące do przestawienia), zatem w przedmiarze w pozycji 6.3 - przyjąć 10 szt.

Pytanie/ wniosek 3:

W pozycji 6.1 "Wkopianie słupków stalowych do znaków drogowych (istniejące 2 szt.)" jest podana ilość 6 sztuk. Proszę o wyjaśnienie ilości, ponieważ brak jest danych w projekcie SOR.

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wkopać 4 nowe słupki stalowe do znaków drogowych i dwa istniejące do znaków R-4 – co wynika z załączonego do SWZ projektu Stałej Organizacji Ruchu

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

Odpowiedzi udzielono w terminie ustawowym - nie zachodzą przesłanki art. 284 ust. 3 Pzp¹ dot. przedłużenia terminu składania ofert.

Przygotował pod względem merytorycznym: IS
Sprawdził pod wzg. formalnym: ID
Sekretarz zespołu

Przekazano / Udostępniono za pośrednictwem
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/735709>

¹ Art. 284 ust. 3 Pzp „Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji.”