



GMINA NOWE WARPNO
72-022 NOWE WARPNO, plac Zwycięstwa 1
NIP: 851-27-72-951 tel. : 91 312 96 60
REGON: 811685438 fax.: 91 312 97 13
e-mail: urząd@nowewarpno.pl

Nowe Warpno dn. 19.02.2024r.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania do postępowania na „**Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowe Warpno**” – NW.ZP-02.2024.

1. **Pytanie nr 1** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do warstwy ścieralnej mieszanki typu AC 11 S 50/70 KR 1-2, zgodą z wymaganiami WT-2 2014? Zastosowanie takiej mieszanki, przeznaczonej do nawierzchni o niższym obciążeniu ruchem, pozwoli na uzyskanie odpowiedniej sztywności warstwy, dostosowanej od nośności i sztywności całej konstrukcji. W konsekwencji cała konstrukcja będzie się charakteryzować wyższą trwałością zmęczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. **Pytanie nr 2** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do warstwy wiążącej mieszanki typu AC 16 W 50/70 KR 1-2, zgodą z wymaganiami WT-2 2014? Zastosowanie takiej mieszanki, przeznaczonej do nawierzchni o niższym obciążeniu ruchem, pozwoli na uzyskanie odpowiedniej sztywności warstwy, dostosowanej od nośności i sztywności całej konstrukcji. W konsekwencji cała konstrukcja będzie się charakteryzować wyższą trwałością zmęczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. **Pytanie nr 3** - Czy Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji zgodne z metodą mechaniczno-empiryczną AASHTO 2004 przy założeniu spełniania wymaganych dla kategorii ruchu trwałości zmęczeniowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

4. **Pytanie nr 4** - Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie alternatywnych rozwiązań w zakresie doboru typów warstw konstrukcyjnych przy założeniu nie pogorszenia właściwości konstrukcji nawierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji na etapie sporządzania szczegółowej dokumentacji technicznej pod warunkiem zachowania grubości przyjętych warstw oraz nie pogorszenia parametrów technicznych przyjętej konstrukcji.

5. **Pytanie nr 5** - Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o informację do jakiej grupy nośności zostało zakwalifikowane podłoże gruntowe na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź: Na potrzeby PFU zostały wykonane pogładowe odwierty oraz została sporządzona opinia geotechniczna, która pozwala Wykonawcy ocenić wstępnie warunki gruntowo-wodne oraz oszacować ilości robót.

Na podstawie wstępnej oceny warunków gruntowo-wodnych została przyjęta konstrukcja oraz został sporządzony szacunkowy przedmiar robót. Zamawiający informuje, że ilości zawarte w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi, co zostało podkreślone w PFU. Nośność podłoża Wykonawca powinien ocenić na etapie sporządzania dokumentacji technicznej.