tablica elektryczna węzła kompaktowego



SONDA

Na zewnętrznej, północnej ścianie budynku wyprowadzić kabel YKY 2x1,0mm2
na wysokość 3,2m do podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej.
Drugi koniec kabla wprowadzić do szafy sterującej węzła.

Pi = 12,00 kW
kj = 1,00
Pz = 12,00 kW
Iobl = 18,23 A

TPEC



"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Blatkiewicz, ul. Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzyce			
Inwestor	Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew		
Temat	"Dobiegniew - Chcę tu mieszkać, pracować i żyć" w ramach zadania : "Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego Arsenału na Centrum Aktywizacji"		
Etap	PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z USŁUGAMI NA PARTERZE		
Branża	ELEKTRYCZNA		
Nazwa rysunku	Schemat tablicy TPEC	Rys. nr E-04	Skala -
Autorzy:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. TOMASZ FRANKOWSKI	LBS/0010/POOE14 upr. bez ograniczeń do projekt. w spec.: instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget.	20.12.2018	