


Projektowany system sygnalizacji alarmu pożaru schemat blokowy SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY



- UWAGI:
- 1.CAŁOŚĆ INSTALACJI WYKONAĆ W OPARCIU O ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE JEDNEGO PRODUCENTA.
- 2.CZUJKI INSTALOWAĆ W GNIAZDACH SYSTEMOWYCH.
- 3.CZUJKI I ROPY WYPOSAŻONE W IZOLATORY ZWARC.
- 4.WSZYSTKIE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE CERTYFIKATY CNBOP.
- 5.IŁOŚĆ SYGNALIZATORÓW DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW W BUDYNKU, ABY ZAPEWNIĆ SŁYSZALNOŚĆ ALARMU W KAŻDYM MIEJSCU, MIN. 5 DB POWYŻEJ POZ. PRZECIĘTNEGO SZUMU OTOCZENIA.
- 6.W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA DODATKOWYCH PRZEGRÓD POD STROPEM (CIĄGI RUR, KANAŁY WENTYLACYJNE) SKORYGOWAĆ ROZMIESZCZENIE CZUJEK DYMU.
- 7.W PRZYPADKU WYSTĄPOWANIA DODATKOWYCH STREF NIECHRONIONYCH, NP. DODATKOWE POMIESZCZENIA, STREFY WYDZIELONE POD STROPEM, ZABUDOWY SUFITÓW PODWIESZANYCH, ITP., NALEŻY INSTALOWAĆ DODATKOWE DETEKTORY W CELU OCHRONY WSZYSTKICH PRZESTRZENI W BUDYNKU.
- 8.INSTALACJE SYSTEMU WYKONYWAC ZGODNIE Z PN-E-08350-14 ORAZ WTYCZNYMI SIĘP.
- 9.NUMERACJE ELEMENTÓW DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE.

INWESTYCJA: PROJEKT WYKONAWCZY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA KONSTRUKCYJNEGO WRAZ ZE ZMIANA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO WYSTĄPIENIA O POZWOLENIE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTWA ROLNICZĄ I OBIĘTU BUDOWLANO-ARTYSTYCZNĄ PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ, ZMIANĄ ZŁAGOSPO DAROWANIA TERENU W ZAKRESIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.	
INWESTOR:	MIASTO ŁOMŻA PLAC STARY RYNEK 14 18-400 ŁOMŻA
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	P/P JEDEN PROJEKT ARCH. JACEK FRONC UL SIENKIEWICZA 10 lok. 27 18-400 ŁOMŻA
ADRES INWESTYCJI:	18-400 ŁOMŻA, UL MARIII SKŁADOWSKIEJ CUPKE 5 NR EW. 22834/I, 22834/2, 22834/3 JEDNOSTKA EMD- ŁOMŻA 200201_1 OBREGB- ŁOMŻA 20002 ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
PROJEKTANT	IMI I NAZWISKO mgr inż. Walenty Wiśniewski
PRZEDMIOT PRACOWNI:	Schemat blokowy instalacji SSP ŚDS
SKALA:	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
DATUM	NR RW: - E-19
	RENIZJA