

RI.271.17.2022

Przemęt, dnia 05.01.2023 r.

## DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowanie na zadanie pn.: „Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu”

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

W związku ze złożonym zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stropu na inny o podobnych parametrach ze względu na wycofanie z produkcji modelu stropu, który jest uwzględniony w projekcie.

#### Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza zmianę stropu i stropodachu pod warunkiem zachowania obciążenia o wartości, która nie może przekraczać:

- dla stropu: 10,40kN/m<sup>2</sup>
- dla stropodachu: 10,52kN/m<sup>2</sup>

Wartości podano jako charakterystyczne łącznie z ciężarem własnym stropu.

Z poważaniem

z up. WÓJTA  
/-/ Waldemar Kalitka  
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja o sposobie wysyłki:  
Komunikat publiczny na platformie zakupowej

Przygotowała:  
Ewa Piechowiak  
Tel. 65 615 69 51 Pok. Nr 16

Joanna Skrzypczak  
Tel. 65 615 69 54 Pok. Nr 18