

Konin, 07.02.2024r

WSZ-EP-34/205/23/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45**”.

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 2

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.– zwanej dalej „*Ustawą Pzp.*”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „*SWZ*”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie

Czy w stolarce okiennej mają być zastosowane pakiety szybowe z szybą bezpieczną od wewnątrz czy zwykłe pakiety szybowe zapewniające odpowiedni współczynnik przenikania ciepła dla okna

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w oknach należy stosować szyby zwykłe, chyba, że wysokość pomiędzy górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą będzie mniejsza niż 85cm - wtedy należy zastosować szyby bezpieczne od wewnątrz.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Sporządziła: K. Lewandowska