

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) dla Zadania 4 - 5 kpl.**

<b>Zasilacz awaryjny UPS 1200VA/650W</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa komponentu</b>	<b>Wymagane minimalne parametry techniczne</b>
<b>W ofercie do umowy wykonawczej wymagane jest podanie producenta, typu oraz modelu oferowanego sprzętu</b>		
1.	Zasilacz awaryjny UPS	W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji w oparciu o materiały i systemy dostępne na stronie producenta. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, gotowe do użycia i dostarczone w fabrycznie zabezpieczonym opakowaniu wraz z akumulatorem (zestawem akumulatorów) dedykowanym do oferowanego urządzenia.
2.	Parametry urządzenia	<ul style="list-style-type: none"><li>•Moc pozorna – min. 1200VA</li><li>•Moc skuteczna – min. 650 W</li><li>•Gniazda wyjściowe – Schuko min. 4 szt.</li><li>•Czas podtrzymania dla obciążenia 50% - min. 4,5 min.</li><li>•Czas przełączenia – maks. 6 ms.</li><li>•Zabezpieczenia: przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe.</li><li>•Automatyczna regulacja napięcia.</li><li>•Sygnalizacja pracy – optyczna i dźwiękowa.</li></ul>
3.	Gwarancja	Min. 24-miesięczna gwarancja producenta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.