




Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Zarząd Zlewni  
w Gryficach

SZ.ZUZ.1.4210.164.2022.JA



Gryfice, dnia 09 listopada 2022r.

Numer-RKW-2022-.....5905

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) art.389 pkt 6 w związku z art.16 pkt 65 lit. f), art.400 ust.6, art.403 ust.1 i ust.2 pkt 12, art.407 ust.1 i ust.2 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 5 oraz art.397 ust.1 i ust.3 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),

- **po rozpatrzeniu wniosku** z dnia 03.08.2022r. (który wpłynął do Zarządu Zlewni w Gryficach dnia 05.08.2022r.), uzupełnionego w dniu 19.10.2022r., złożonego przez Panią Martę Wasilewską pełnomocnika reprezentującego inwestora, którym jest Gmina Karnice z siedzibą ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice (pełnomocnictwo z dnia 15.06.2021r.), w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Trzeszynie na działce nr 141 obręb Trzeszyn, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie,

## o r z e k a m

**I. Udzielić** na rzecz **Gminy Karnice z siedzibą ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice**, pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji sanitarnej, którym będą odprowadzane ścieki bytowe z miejscowości Trzeszyn, po oczyszczeniu na obiekcie projektowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni RotoSET 160, do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego na działce nr 141 obręb Trzeszyn, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, *na następujących warunkach:*

1. Lokalizacja urządzenia wodnego – wylotu:

- działka nr 141 obręb Trzeszyn, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie;
- lewa skarpa rowu melioracyjnego na działce nr 141 obręb Trzeszyn, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie.

2. Projektowane urządzenie wodne – wylot, o charakterystyce:

- konstrukcja: wylot kolektora kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy Ø200 mm, z kratą zabezpieczającą z prętów stalowych, w prefabrykowanej obudowie betonowej wg. KPED 02.16 d=200mm, zabezpieczonej grodzicami G62, L=2,5 m na szerokości ok. 1,5 m;
- średnica wylotu rurociągu kanalizacji deszczowej PVC: Ø 200 mm;
- rzędna dna wylotu rurociągu kanalizacji deszczowej PVC Ø 200 mm: 15,25 m. n.p.m. [Kr.];
- rzędna dna rowu w miejscu usytuowania wylotu: 15,20 m. n.p.m. [Kr.];
- rzędna terenu w okolicach wylotu: 15,70 m. n.p.m. [Kr.];
- szerokość dna rowu przy wylocie: 0,6 m;
- umocnienie dna i skarpy rowu do wysokości 1,0 m narzutem kamiennym Ø 15 cm, na szerokości 1,5 m przed i za wylotem.

3. Współrzędne geodezyjne miejsca lokalizacji wylotu (w układzie PL-ETRF 2000):

- X:5985487.74
- Y:5510033.75

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**  
Zarząd Zlewni w Gryficach, ul. Niekladzka 9, 72-300 Gryfice,  
e-mail: [zz-gryfice@wody.gov.pl](mailto:zz-gryfice@wody.gov.pl) tel. 509025797

## **II. Zobowiązać Inwestora - Gminę Karnice do:**

1. Wykonania urządzenia wodnego na warunkach określonych w niniejszej decyzji, z zachowaniem wymogów prawa budowlanego, przy zachowaniu warunków uzgodnień.
2. Przestrzegania warunków określonych w decyzji wydanej przez Wójta Gminy Karnice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 6 lipca 2022r., znak:DŚ.6733.6.2022.RB, dla inwestycji polegającej na: "Budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 34/4, 93/1, 133, 140, 141, 155/1, 282, 286/1, 287, 299, obręb Trzeszyn, oraz oczyszczalnią ścieków, położona na działce nr 140, obręb Trzeszyn i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego w m. Trzeszyn, gmina Karnice".
3. Realizacji przedsięwzięcia na warunkach określonych w decyzji Wójta Gminy Karnice z dnia 11 maja 2022r., znak: DŚ.6220.5.2021.2022.RB, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu w m. Trzeszyn, gmina Karnice”.
3. Utrzymywania urządzenia wodnego – wylotu kanalizacyjnego w stałej sprawności techniczno-eksploatacyjnej i sanitarnej.
4. Stosowania chroniących środowisko rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

**III. Uczynić Inwestora - Gminę Karnice odpowiedzialną za ewentualne szkody spowodowane realizacją przedsięwzięcia na warunkach niezgodnych z określonymi w niniejszej decyzji.**

**IV. Uczynić autora operatu wodnoprawnego odpowiedzialnym za treść, wszelkie dane techniczne i obliczenia zawarte w tej dokumentacji wodnoprawnej.**

**V. Decyzja** niniejsza została opracowana na podstawie danych zawartych w dokumentacji: „OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO – wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Trzeszynie na działce nr 141 obręb Trzeszyn, gmina Karnice, w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu w m. TRZESZYN, gmina Karnice”, sporządzonej przez Panią mgr inż. Paulinę Milewską w październiku 2022r.

**VI. Niniejsza decyzja** nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania stosownego zgłoszenia właściwemu organowi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.

**VII.** „Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń” (art.393 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne).

**VIII.** Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne).

**IX.** Wymóg ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art.107 § 2 Kpa oraz art.400 ust. 6 ustawy Prawo wodne.

## **Uzasadnienie**

Niniejsza decyzja została wydana na wniosek z dnia 03.08.2022r. (który wpłynął do Zarządu Zlewni w Gryficach dnia 05.08.2022r.), uzupełniony w dniu 19.10.2022r., złożony przez Panią Martę Wasilewską pełnomocnika reprezentującego inwestora, którym jest Gmina Karnice z siedzibą ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice (pełnomocnictwo z dnia 15.06.2021r.), w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Trzeszynie na działce nr 141 obręb Trzeszyn, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**  
Zarząd Zlewni w Gryficach, ul. Niekladzka 9, 72-300 Gryfice,  
e-mail: [zz-gryfice@wody.gov.pl](mailto:zz-gryfice@wody.gov.pl), tel. 509025797

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono:

– „OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO – wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Trzeszynie na działce nr 141 obręb Trzeszyn, gmina Karnice, w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu w m. TRZESZYN, gmina Karnice”, sporządzony przez Panią mgr inż. Paulinę Milewską w październiku 2022r., wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określić specjalistycznych.

– Decyzję Wójta Gminy Karnice z dnia 11 maja 2022r., znak: DŚ.6220.5.2021.2022.RB, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu w m. Trzeszyn, gmina Karnice”, w której organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia.

– Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: „Budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 34/4, 93/1, 133, 140, 141, 155/1, 282, 286/1, 287, 299, obręb Trzeszyn, oraz oczyszczalnią ścieków, położoną na działce nr 140, obręb Trzeszyn i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego w m. Trzeszyn, gmina Karnice, wydaną przez Wójta Gminy Karnice dnia 6 lipca 2022r., znak: DŚ.6733.6.2022.RB.

– Pismo Nadzoru Wodnego w Gryficach PGW WP z dnia 22.07.2020r., znak: SZ.1.1.521.002.2020.SP, zawierające odpowiedź na zapytanie Gminy Karnice, o rów melioracyjny na dz. nr 141 obręb Trzeszyn, w miejscowości Trzeszyn, (w operacie).

– Pełnomocnictwo z dnia 15.06.2021r., udzielone przez Wójta Gminy Karnice - Pana Lecha Puzdrowskiego, upoważniające Panią Martę Wasilewską do reprezentowania Gminy Karnice w przedmiotowej sprawie.

– Wypisy z rejestru gruntów

– Potwierdzenie wniesienia stosownej opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

W myśl przepisu art.16 punkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz.2233 ze zm.), urządzenia wodne rozumiane są jako urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Projektowany wylot kanalizacji sanitarnej do wprowadzania do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego ścieków bytowych, kwalifikuje się do urządzeń wodnych służących do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Na wykonanie przedmiotowego urządzenia wodnego – wylotu, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na podstawie art.389 pkt 6 w związku z art.16 pkt 65 lit. f) ww. ustawy Prawo wodne.

Według przedłożonej dokumentacji:

– Przedmiotowy wylot będzie realizowany w ramach inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 34/4, 93/1, 133, 140, 141, 155/1, 282, 286/1, 287, 299, obręb Trzeszyn, oraz oczyszczalnią ścieków, położoną na działce nr 140, obręb Trzeszyn i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego w m. Trzeszyn, gmina Karnice, dla której Wójt Gminy Karnice ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w decyzji z dnia 6 lipca 2022 roku, znak: DŚ.6733.6.2022.RB.

– Wójt Gminy Karnice w decyzji z dnia 11 maja 2022r., znak: DŚ.6220.5.2021.2022.RB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu w m. Trzeszyn, gmina Karnice, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia.

-Ścieki bytowe pochodzące od mieszkańców miejscowości Trzeszyn w gminie Karnice, odpływające z projektowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni RotoSET 160, poprzez projektowany wylot będą wprowadzane do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego na działce nr 141 obręb Trzeszyn, oznaczonego w ewidencji prowadzonej przez PGW Wody Polskie jako rów R-04, mającego ujście do rzeki Otoczki w km 8+200.

-Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami szczególnego zagrożenia powodziowego.

-Planowane przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z ustaleniami Planu przeciwdziałania skutkom suszy przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U. z 2021r., poz. 1615).

-Przedmiotowa inwestycja znajduje się w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Otoczka” o kodzie: RW600023427929 której stan oceniono jako dobry oraz jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW60008, charakteryzująca się dobrym stanem chemicznym, ilościowym i ogólnym.

-Teren inwestycji położony jest poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody.

Decyzję niniejszą wydano zgodnie z obowiązującym prawem, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie danych zawartych w dokumentacji: „OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO – wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Trzeszynie na działce nr 141 obręb Trzeszyn, gmina Karnice, w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu w m. TRZESZYN, gmina Karnice”, sporządzonej przez Panią mgr inż. Paulinę Milewską w październiku 2022r., oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji, które zostały zweryfikowane pod kątem kompletności oraz zgodności z ustaleniami wynikającymi z art. 409 ust.1 pkt 6 oraz 396 ust. 1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne.

Organ zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania (pismo z dnia 24 października 2022r., znak: SZ.ZUZ.1.4210.164.2.2022.JA) oraz podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania (pismo z dnia 24 października 2022r., znak:SZ.ZUZ.1.4210.164.3.2022.JA) i jednocześnie poinformował Strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym formy oraz terminu zapoznania) oraz możliwości złożenia wyjaśnień jak również wypowiedzenia się pisemnie w sprawie.

Strony postępowania we wskazanym terminie nie wniosły żadnych uwag ani żądań do sprawy.

Udzielone niniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, programu ochrony wód morskich, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych, zgodnie z art.396 ust.1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne.

W prowadzonym w przedmiotowej sprawie postępowaniu administracyjnym nie stwierdzono negatywnych przesłanek do udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

### **P o u c z e n i e**

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2, art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**  
Zarząd Zlewni w Gryficach, ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice,  
e-mail: [zz-gryfice@wody.gov.pl](mailto:zz-gryfice@wody.gov.pl), tel. 509025797

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia na podstawie złożonego oświadczenia. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne - nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



**DYREKTOR**  
Zarządu Zlewni w Gryficach

*Wojciech Leszczyński*

Otrzymują:

1. Pani Marta Wasilewska (pełnomocnik Gminy Karnice)

adres do korespondencji:

Pracownia Projektowa „PROGAZ-PP” s.c. P. Petrus i A. Potiechin

ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin

Załącznik: Operat wodnoprawny

2. Pani Agnieszka Barbara Urbanowicz

3. Nadzór Wodny w Gryficach

ul. Trzygłowska 33, 72-300 Gryfice

Do wiadomości:

1. Gmina Karnice (Inwestor)

ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice

2. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (SIGW decyzja ostateczna)

ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

3. Dział ZUZ.

Opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 237,87 zł., wniesiono zgodnie z art. 398 ust.3 i ust.8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ( tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), na rachunek bankowy Wód Polskich numer 34 1130 1017 0020 1510 6720 0023.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**  
Zarząd Zlewni w Gryficach , ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice,  
e -mail: [zz-gryfice@wody.gov.pl](mailto:zz-gryfice@wody.gov.pl) , tel. 509025797

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

