


BUDYNEK SUW - PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:25



- LEGENDA
- WODA SUROWA
 - WODA NAPOWETRZONA
 - WODA UZDATNIONA
 - WODA DO PŁUKANIA
 - POPŁUCZNYN/ŚCIEKI SANITARNE
 - POWIETRZE DO PŁUKANIA
 - F₁₋₃ FILTRY CIŚNIENIOWE Ø1800
 - DP DMUCHAWA POWIETRZA
 - UV LAMPA UV

- UWAGA!
- Wszystkie rurociągi należy podeprzeć w odpowiednich miejscach wykorzystując rozwiązania podpór systemowych.
 - Długość i wymiary rur ostonowych zweryfikować na etapie realizacji projektu.
 - Rysunek rozpatrywać łącznie z branżą budowlaną i elektryczną.

Oznaczenie	Wyszczególnienie	Ilość
F1, F2, F3	Filtr ciśnieniowy DN1800	3
DP	Dmuchawa bocznokanatowa	1
UV1	Lampa UV DN150	1
PE03, PE04, PE05	Przepływomierz elektromagnetyczny DN65	3
PP01, PP03, PP05, PP07, PP09, PP11, PP13, PP15, PP17	Przepustnica międzykotłnierzowa z napędem pneumatycznym DN80	9
PP02, PP04, PP08, PP10, PP14, PP16	Przepustnica międzykotłnierzowa z napędem pneumatycznym DN125	6
PP06, PP12, PP18	Przepustnica międzykotłnierzowa z napędem pneumatycznym DN65	3
PR11, PR12, PR13	Przepustnica międzykotłnierzowa z napędem ręcznym DN80	3
PR16, PR17, PR19	Przepustnica międzykotłnierzowa z napędem ręcznym DN150	3

EASYKOP Robert Wizner
Ul. Starokościelna 12, 63-750 Sulmierzyce
Tel. 604 097 159, NIP 621-160-25-49, REGON 302213765

INWESTOR:
Gmina Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI RUSKO			DATA: 18.03.2024r.
FUNKCJA:	IMIĘ, NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT w spec. instalacje sanitarne	mgr inż. Robert Wizner	WKP/0432/P00S/19	
STADIUM: PT	BRANŻA: TECHNOLOGIA I INSTALACJE SAN.	SKALA: 1:25	FORMAT: 297x650
TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNKU SUW - PRZEKRÓJ B-B			NR RYSUNKU: PT_T_004