

**I N F O R M A C J A ( 3 )**  
**o skierowanym zapytaniu do SWZ**  
**i odpowiedź Zamawiającego na przedmiotowe zapytanie**  
**oraz o zmianie SWZ i zmianie ogłoszenia**

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Numer sprawy: **TI.271.78.2023**

Nazwa zadania: **Wykonanie źródła ciepła dla obiektu Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach, gmina Dzierzgoń, na bazie odnawialnych źródeł energii – postępowanie 2**

1. Niniejszym Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, w dniu 21.07.2023r., t.j. po terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP - wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, do treści zapisów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Mimo, iż zapytanie wpłynęło po terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP (co w myśl art. 284 ust. 4 ustawy PZP - zwalnia z obowiązku udzielania wyjaśnień), Zamawiający uznał za zasadne odniesienie się do otrzymanego zapytania i działając na podstawie art. 284 ust. 6 w/w ustawy, przedstawia treść zapytania wraz z odpowiedzią na to zapytanie:

**Pytanie:** W przedmiarze robót dot. 1 części zamówienia, wykonanie instalacji PV pkt 2 określono 2 inwertery sieciowe o mocy 20kW, w tym samym przedmiarze pkt 16 określono 1 inwerter sieciowy o mocy 40kW. Natomiast w projekcie budowlanym na schemacie instalacji fotowoltaicznej (rys. nr 5) określony jest inwerter o mocy 33kW. Według, której informacji należy wykonać instalację fotowoltaiczną? Czy można zastosować falownik (bądź 2 falowniki) o innej mocy, lecz nie mniejszej sumarycznie niż wymaga instalacja PV, tak aby parametry instalacji nie były gorsze?

**Odpowiedź:** W przedmiarze robót oraz w dokumentacji projektowej wkraśl się błąd redakcyjny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika lub dwóch falowników o innej mocy, lecz nie mniejszej sumarycznie niż wymaga instalacja PV, tak aby parametry instalacji nie były gorsze.

3. Wobec faktu, że zawarta powyżej odpowiedź na otrzymane zapytanie do SWZ, może wiązać się z potrzebą dłuższego czasu do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z w/w wyjaśnieniem niezbędnym do należytego przygotowania i złożenia oferty, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP uznaje za zasadne, aby wprowadzić zmianę w treści SWZ i w ogłoszeniu, polegającą na przedłużeniu terminu składania ofert do dnia **25 lipca 2023r.**, do godz. **10.00**. Stosownie do powyższego, odpowiedniej zmianie ulega również termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.
4. Działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy PZP, Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych stosowne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nr 2023/BZP 00318537 z dn. 21.07.2023r. – w załączeniu do niniejszej informacji), zawierające w sobie opisane powyżej zmiany.

Jolanta Szewczun  
Burmistrz Dzierzgonia  
Kierownik Zamawiającego