



Nowy Tomyśl, 07-06-2021r.

**znak sprawy: ZP.271.9.2021**

**Szkoła Podstawowa nr 3  
im. Feliksa Szoldrskiego w Nowym Tomyślu  
os. Północ 25, 64-300 Nowy Tomyśl  
działająca przez Pełnomocnika:  
Gminę Nowy Tomyśl  
Ul. Poznańska 33  
64-300 Nowy Tomyśl**

**Do wszystkich Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu  
nr ZP.271.9.2021**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Numer sprawy:** ZP.271.9.2021

**Nazwa zadania:** „Wykonanie prac remontowo-budowlanych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szoldrskiego w Nowym Tomyślu, z podziałem na cztery części”

**Ogłoszenie w BZP:** 2021/BZP 00060044/01 z dnia 2021-05-20

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ  
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Wykonanie prac remontowo-budowlanych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szoldrskiego w Nowym Tomyślu, z podziałem na cztery części”.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**PYTANIE nr 1**

**Treść pytania:**

Proszę o wyjaśnienie następujących wątpliwości wynikających z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W specyfikacji dotyczącej wymiany stolarki okiennej zamieszczony został zapis w brzmieniu: "Okna od strony wewnętrznej z białych, wzmocnionych stałą profili PCV, dwuszybowe o współczynniku przenikania ciepła min. < 1.0 W/m<sup>2</sup>K. Od strony zewnętrznej –jednostronna okleina w kolorze RAL 6005"



Proszę wyjaśnić, czy pakiet szklenia ma być 2-szybowy i nie ma znaczenia współczynnik przenikania ciepła  $U_w$  dla całego okna, czy też współczynnik przenikania ciepła dla całego okna  $U_w$  ma być  $< 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$  i dobieramy do tego odpowiedni rodzaj szkła jak również profil okienny.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Okna powinny zapewnić współczynnik przenikania ciepła poniżej  $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  dla zestawu szyb oraz  $1,4 \text{ Wm}^2\text{xK}$  dla okna jako całości.

Mając na uwadze termin udzielonych wyjaśnień Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa dnia 10 czerwca 2021 r o godz. 12.00,

Termin otwarcia ofert odbędzie się 10 czerwca 2021 o godz. 13.00.