

Muszyna, dnia 17 czerwca 2024 r.

Zp.271.25.2024

Miasto i Gmina Uzdrowska Muszyna
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „**Rozbudowa Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna, etap I – budowa ogrodu greckiego**”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawcę:

Pytanie nr 13:

Proszę o udostępnienie projektu elektrycznego do zadania

W projekcie zagospodarowania na stronie 52 rys 03 brak widoku lampy ogrodowej 2,3m (słaba jakość skanu) na rys.01 jest zaznaczone

11 szt tych latarni

linia kablowa nn - brak schematów

zasilanie peralgoli, komory fontanny - brak schematów

brak informacji na temat rozdzielni sterowania ogrodem czy wpięcie do istniejącej czy należy przyjąć nową - brak schematów w SWIZ strona 3/4 zakres mowi :

a) girlandy świetlne o długości min. 20 m IP65– 5 zestawów

b) 2 kinkiety zewnętrzne IP 45,

g) podświetlenia/ reflektory ogrodowe – 5 szt.

Proszę o informację do zapytania

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie posiada innych materiałów niż dołączone do postępowania. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia parkowego i zasilania fontanny, z istniejącej skrzynki elektrycznej – zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Lampy ogrodowe należy dostosować do istniejących na terenie parku.

Wyjaśnienia zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem
dr Jan Golba
Burmistrz MiGU Muszyna
(podpis elektroniczny)