



Studnia	-	PS		S1
Rzędna terenu	m n.p.m.	141,10		141,10
Rzędna dna kanału	m n.p.m.	136,25		136,30
Zagłębienie kanału	m p.p.t.	4,85		4,80
Rzędna dna studni	m n.p.m.	135,00		135,30
Zagłębienie studni	m p.p.t.	6,10		5,80
Długość odcinka	m		5,0	
Spadek	%			1,0
Materiał i średnica	-		PVC Ø200	
Hektometr	m	0,00		6,25

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. 12-100 Szczytно ul. Bolesława Chrobrego 1 tel. 503 153 643	PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SZCZYTNO		Nr rys. <b>RG- 1</b>
	Przedmiot rysunku: Rozwinięcie sieci kanalizacji grawitacyjnej - odcinek od PS do S1 (dz. 116/9, obr. Rudka)		skala: <b>1: 100/1: 100</b>
	Inwestor: Gmina Szczytно, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytно		data: <b>10.01.2024</b>
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06	
Sprawdzający	mgr inż. Angelika Jurczak	WAM/0194/PBS/22	
Asystent projektanta	mgr inż. Łukasz Oleksiak	WAM/0038/OWOS/10	
			podpis