



Gdańsk, dnia 21 maja 2024 r.

D10.251.32.C.2024

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. na „*Przebudowa i zmiana układu funkcjonalnego pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR oraz Punktu Przyjęć Planowych wraz z głównymi ciągami komunikacyjnymi w celu ograniczenia zakażeń w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku COPERNICUS PL Sp. z o.o.*”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Zestaw 7

Pytanie 1

Na planie instalacji oświetleniowej, nad umywalkami w pomieszczeniach: 0.39, 0.42, 0.43, 0.08, 0.38, 0.34, 0.33, 0.31, 0.26, 0.29, 0.11, 0.13, 0.14, 0.15, 0.21, 0.16, 0.19 wrysowane są oprawy, oznaczone literą "K". Prosimy o podanie parametrów technicznych, ponieważ w dokumentacji projektowej brakuje informacji o tej oprawie.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje parametry dla opraw K:

- II klasa ochronności,
- IP44,
- Moc 15W,
- Źródło światła LED,
- Temperatura barwowa: 3000K,
- Skuteczność świetlna: 93 lm/W,
- Klosz z poliwęglanu opalizowanego.

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Zatwierdził
Wiceprezes Zarządu – Piotr Wróblewski

Sporządziła Magdalena Czerniawska – sekretarz komisji przetargowej