

Lublin, 13.06.2024 r.

ZT.370.11.2024**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: „Opracowanie projektu oraz dostawa wraz z montażem systemu płatnej toalety w budynku „Dworca Lublin” na potrzeby ZCK dla LOF”.

Zamawiający, którym jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie ul. Nałęczowska 14, 20 – 701 Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w postaci zapytania ofertowego pod nazwą: „Opracowanie projektu oraz dostawa wraz z montażem systemu płatnej toalety w budynku „Dworca Lublin” na potrzeby ZCK dla LOF”, nr sprawy ZT.370.11.2024 do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące wyjaśnień do zapytania ofertowego:

Pytanie nr 1:

Terminale płatnicze

Proponujemy zastosowanie terminali płatniczych Ingenico Self 2000 lub Ingenico Self 5000 z aplikacją płatniczą operatora Polskie ePłatności. Proszę o potwierdzenie, że zaakceptujecie Państwo takie rozwiązanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że terminal płatniczy musi spełniać wymogi zawarte w Załączniku nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 2:

Podłączenie systemu alarmu pożarowego.

Proszę o potwierdzenie czy wymagacie Państwo podłączenia centrali systemu automatów i bramek do systemu alarmu pożarowego? Czy wystarczające będzie podłączenie przycisków ewakuacyjnych oraz automatyczne odblokowanie urządzeń w przypadku wystąpienia braku zasilania. Jeśli konieczne byłoby podłączenie urządzeń do centrali alarmu pożarowego, to proszę o wskazanie lokalizacji centrali oraz potwierdzenie, że centrala będzie posiadać skonfigurowane wyjścia do których będzie możliwość podłączenia systemu bramek i automatów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji zamówienia zostanie zainstalowany moduł sterujący centrali Systemu Alarmu Pożarowego, który będzie usytuowany w obrębie do 6 m od planowanego usytuowania powierzchni objętej systemem płatnej toalety.