









WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
NUMER DRZWI / OKNA		D.01		D.02	
OPIS		OKNO ZEWNĘTRZNE UCHYLNO-ROZWIERNE		OKNO STAŁE ZEWNĘTRZNE Z CZĘŚCIĄ UCHYLNO-ROZWIERNĄ	
MATERIAŁ KONSTRUKCJI		DREWNIANE KOLOR: JASNY BUK		DREWNIANE KOLOR: JASNY BUK	
WYMIAR OŚCIEŻNICY		218 x 210		340 x 210	
LEWE	PRAWE	-	-	1 szt.	1 szt.
RAZEM		1 szt.		2 szt.	
UWAGI		OKNO TRÓJSZYBOWE, 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE		OKNO TRÓJSZYBOWE, 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m²K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE	
WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
NUMER DRZWI / OKNA		D.01		D.02	
OPIS		DRZWI DO KABIN WC O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ I KONTAKT Z WODĄ		DRZWI DO WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
MATERIAŁ KONSTRUKCJI		OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STAŁDWA MALOWANA PROSZKOWO SKRZYDŁO Z TWORZYWA ODPORNEGO NA WILGOĆ W KOLORZE RAL 1013		OŚCIEŻNICA BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓRWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm W KOLORZE RAL 1013	
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		90 x 205		90 x 205	
LEWE	PRAWE	1 szt.	1 szt.	-	1 szt.
RAZEM		2 szt.		1 szt.	
UWAGI		WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, TYPU AQUA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ I KONTAKT Z WODĄ. W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY O POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm². DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK ŁAZIENKOWY		WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, DREWNIANE. W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY O POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm². DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK ŁAZIENKOWY	
WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
NUMER DRZWI / OKNA		D.06		D.07	
OPIS		DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU		DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU	
MATERIAŁ KONSTRUKCJI		DRZWI STAŁOWE ZE SKRZYDŁEM OCIEPLONYM MALOWANE W KOLORZE RAL 1013		DRZWI STAŁOWE ZE SKRZYDŁEM OCIEPLONYM MALOWANE W KOLORZE RAL 1013	
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		90 x 205		100 x 205	
LEWE	PRAWE	1 szt.	-	1 szt.	-
RAZEM		1 szt.		1 szt.	
UWAGI		ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m²K. ANTYWŁAMANIOWE, W KLASIE 4 WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ WG PN-EN 1192:2001. WYPOSAŻONE W: KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZAMEK PATENTOWY I WKŁADKĘ SAMOZAMYKACZ ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4, NOŻKĘ BLOKUJĄCĄ I ODBLOK.		ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m²K. ANTYWŁAMANIOWE, W KLASIE 4 WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ WG PN-EN 1192:2001. WYPOSAŻONE W: KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZAMEK PATENTOWY I WKŁADKĘ SAMOZAMYKACZ ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4, NOŻKĘ BLOKUJĄCĄ I ODBLOK.	

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY WYKONAĆ POMIARY W CELU WERYFIKACJI WYMIARÓW ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW W MURZE W BUDYNKU - WYMIARY W ZESTAWIENIU PODANO W OPARCIU O WYKONANĄ INWENTARYZACJĘ BUDYNKU.

ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNIC DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW SYSTEMU WYBRANEGO DO REALIZACJI.

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWI NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZE NIŻ WSKAZANE W ZESTAWIENIU.

OKNA UCHYLNE MUSZĄ POSIADAĆ OKUCIA UMOŻLIWIAJĄCE OTWARCIE SKRZYDŁA DO UMYCIA.

REWIZJA NR 2:

REWIZJA NR 1:

PROJEKT CHRONIONY NIEZBYWALNYM AUTORSKIM PRAWEM OSOBISTYM, DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z UMOWĄ ZAWARTĄ Z INWESTOREM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR Sp. z o.o.

adres: ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin

telefony: t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

PROJEKT: BUDOWA ŚWIELICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWO

ADRES: WITKOWO

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 285/1, 285/2; OBRĘB: WITKOWO

INWESTOR: GMINA STARGARD

UL. RYNEK STAROMIEJSKI 5, 73-110 STARGARD

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT: mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI

ARCHITEKTURA upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specj. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. BEATA HIRSZ

ARCHITEKTURA upr. proj. nr 5/ZPOIA/DKK/2016 w specj. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

OPRACOWANIE: mgr inż. arch. ALEKSANDRA WACHNICKA

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 1:100

DATA: 22 LISTOPAD 2021

NR RYSUNKU:

NR STRONY:

05