



LEGENDA:

- UZIOM
- ŁĄCZNIK KONTROLNE UMIESZCZONE W SKRZYŃCE NA ŚCIANIE
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY
- SZYNA/WYPUST DO POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

UWAGI:
- JAKO ZWODY POZIOME INSTALACJA ODGROMOWEJ NALEŻY STOSOWAĆ DRUT FeZn #8 ORAZ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ ATTYK POD WARUNKIEM ŻE GRUBOŚĆ BLACHY WYNOŚI CONAJMEJ 0,5MM. ZWODY POZIOME Z DRUTU PROWADZIC NA PODSTAWACH DACHOWYCH O ROZSTAWIE CO 1m.
- W SĄSIEDZTWE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (WENTYLATORÓW DACHOWYCH, ANTEN ITP.) UMIEŚCIĆ MASZTY ODGROMOWE. NALEŻY ZACHOWYWAĆ BEZPIECZNE ODSTĘPY IZOLACYJNE OD CHRONIONYCH URZĄDZEŃ. MASZTY ODGROMOWE POŁĄCZYĆ Z SIECIĄ ZWODOW.
- JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE NALEŻY WYKORZYSTAĆ PŁASKOWNIK FeZn 30x4 UKŁADANY W SŁUPACH ŻELBETOWYCH. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE POŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ UZIEMIAJĄCĄ POPRZECZ ŁĄCZNIK KONTROLNE UMIESZCZONE W PUSZKACH NA ŚCIANACH NA POZIOMEJ PARTERU.
- UZIEMIENIE BUDYNKU STANOWIĆ BĘDZIE UZIOM FUNDAMENTOWY. UZIOM FUNDAMENTOWY WYKONAĆ Z PŁASKOWNIKA FeZn 30x4, KTÓRY NALEŻY UMIEŚCIĆ W SPÓDNEJ WARSTWIE FUNDAMENTU, W TAKI SPOSÓB ABY BYŁ OTOCZONY MIN. 5cm WARSTWĄ BETONU Z KĄDEJ STRONY. W POMIĘSZCZENIU TECHNICZNYM WYPROWADZIĆ WYPUST DO GŁÓWNEJ SZYNY WYRÓWNAWCZEJ.
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ NALEŻY Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI PROJEKTU ARCHITEKTURY ORAZ KONSTRUKCJI.



Opracowanie	PROJEKT BUDOWLANY	
Adres	Łódź, ul. Przędzalniana 101/103	
Inwestycja	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ USŁUGAMI	
Inwestor	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	
Rysunek	RZUT GARAŻU - UZIEMIENIE	
Projektant	mgr inż. Jakub Hadata upr. bud. o nr ewid. LOD/3600/PBE/18	
Sprawdzający	mgr inż. Rafała Ronowicz upr. bud. o nr ewid. LOD/3420/PBE/17	
Opracował	mgr inż. Jarosław Jończyk	
SKALA: 1:100	DATA: listopad 2020	
		RYS.NR E2