



- LEGENDA:
-  - MASZT ODGROMOWY, WYSOKOŚĆ PODANA NA RYSUNKU
 -  - PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY
 -  - ZWÓD POZIOMY, DRUT FeZn #8
 -  - POŁĄCZENIE SKRĘCANE ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ METALICZNĄ

UWAGI:
- JAKO ZWODY POZIOME INSTALACJI ODGROMOWEJ NALEŻY STOSOWAĆ DRUT FeZn #8 ORAZ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ ATTYP POD WARUNKIEM ŻE GRUBOŚĆ BLACHY WYNOŚI CONAJMIEJ 0,5MM. ZWODY POZIOME Z DRUTU PROWADZIĆ NA PODSTAWACH DACHOWYCH O ROZSTAWIE CO 1m.
- W SĄSIEDZTWIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (WENTYLATORÓW DACHOWYCH, ANTEN ITP.) UMIEŚCIĆ MASZTY ODGROMOWE. NALEŻY ZACHOWYWAĆ BEZPIECZNE ODSTĘPY IZOLACYJNE OD CHRONIONYCH URZĄDZEŃ. MASZTY ODGROMOWE POŁĄCZYĆ Z SIECIĄ ZWODÓW.
- JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE NALEŻY WYKORZYSTAĆ PŁASKOWNIK FeZn 30x4 UKŁADANY W SKUPACH ŻELBETOWYCH. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE POŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ UZIEMIĄJĄCĄ POPRZECZ ZŁĄCZA KONTROLNE UMIEŚCZONE W PUSZKACH NA ŚCIANACH NA POZIOME PARTERU.
- UZIEMIENIE BUDYNKU STANOWIĆ BĘDZIE UZIOM FUNDAMENTOWY. UZIOM FUNDAMENTOWY WYKONAĆ Z PŁASKOWNIKA FeZn 30x4, KTÓRY NALEŻY UMIEŚCIĆ W SPODNEJ WARSTWIE FUNDAMENTU, W TAKI SPOSÓB ABY BYŁ OTOCZONY MIN. 5cm WARSTWĄ BETONU Z KAŻDEJ STRONY. W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM WYPROWADZIĆ WYPUST DO GŁÓWNEJ SZYNY WYRÓWNAWCZEJ.
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ NALEŻY Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI PROJEKTU ARCHITEKTURY ORAZ KONSTRUKCJI.

biuro projektów
bp UNI-FORM
ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź, tel./fax: (042) 655-96-94,
e-mail: biuro@bp-uni-form.pl, www.bp-uni-form.pl

Opracowanie	PROJEKT BUDOWLANY	
Adres	Łódź, ul. Przędzalniana 101/103	
Inwestycja	BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ USŁUGAMI	
Inwestor	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	
Rysunek	RZUT DACHU	
Projektant	mgr inż. Jakub Hadała upr. bud. o nr ewid. LOD/3600/PBE/18	
Sprawdzający	mgr inż. Rafał Ronowicz upr. bud. o nr ewid. LOD/3420/PBE/17	RYS.NR E3
Opracował	mgr inż. Jarosław Jończyk	
SKALA: 1:100	DATA: listopad 2020	