

UWAGI

1. Przebudowę wykonać zgodnie z warunkami technicznymi projektowania nr R6/WTP/064/PS/2018 z dnia 18.01.2018
2. W miejscu likwidowanego oświetlenia projektuje się nowe w zakresie odrębnego opracowania.
3. Należy zachować ciągłość zasilania sieci oświetleniowej w zasięgu szafy SO-61 Enea Oświetlenie, poprzez wykonanie linii kablowej YAKY4x25mm w miejscu likwidowanego fragmentu sieci oświetleniowej.
4. Kable układać zgodnie z N SEP-E-004.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW RYSZARD KOWALSKI
PROJEKTOWANIE | NADZORY | ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE | PROJEKTUJ I BUDUJ
ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin, tel/fax. 91 4500745, tel: 91 4500577
e-mail: biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl, NIP: 852-060-15-66

Stadium:	Temat opracowania:			Nr rys.:
PROJEKT WYKONAWCZY	***Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie***			IEZ2
Nr tomu:				Skala: -
Branża: Elektryczna	Tytuł rysunku: SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI OŚWIETLENIOWEJ NALEŻĄCEJ DO ENEA OŚWIETLENIE			Data: 02.2018
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Kamil Buczkowski	Elektryczna	ZAP/0240/PWBE/15	
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Markowski	Elektryczna	ZAP/0218/POOE/11	