

# Rzut poziomy pomieszczenia Rozdzielnicy Głównej w KP w Grodkowie ul. Sportowa nr 4



## **UWAGA:**

Należy ułożyć  
oprzewodowanie 2x  
UTP 4x2x0,5 , kat 6 w  
rurce osłonowej /listwie  
instalacyjnej fi 22 mm  
PCV ze sterownika do  
swicha w serwerowni  
długość ( jednego  
przewodu 20 m)  
przekucia 2 ścian szer  
20 cm.