

Karnice, dnia 14 lutego 2023 roku

ZP.271.3.2023.RB

**Wykonawca uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. **Budowa infrastruktury oświetleniowej w ciągu ulic w miejscowościach: Cerkwica, Drozdówko, Karnice, Konarzewo, Paprotno, Skalno, Lędzin**

Gmina Karnice jako Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu zostały złożone pytania. Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Proszę o doprecyzowanie mocy opraw oraz faktycznych ilości do zamontowania w: Cerkwica ul. Słoneczna - przez osiedle. Schemat ideowy / kosztorys opisują oprawy o mocy 70W, natomiast w opisie projektu technicznego wymagane oprawy o mocy 56W oraz 45 W Cerkwica ul. Szkolna - schemat ideowy wskazuje na 2 słupy 6 m + oprawa dedykowana dla przejścia dla pieszych oraz 17 słupów 7 m z oprawami. Opis str 7 raz wskazuje oprawę 56 W a poniżej w charakterystyce opraw 52 W. Natomiast str 9 opisu w zestawieniu materiałów opisuje tylko zapotrzebowanie na 5 opraw i słupów. Niezgodności są również w Karnicach - moce opraw raz 52 W, raz 56 W, w kosztorysie 70W a w zapotrzebowaniu materiałów 25 W. Lędzin - 5 punktów świetlnych na schemacie, w zestawieniu podstawowych materiałów 3 punkty świetlne.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający potwierdza rozbieżności w dokumentach. Po przeanalizowaniu informuję, że:

- Moc opraw montowanych na słupach od 6 do 7 metrów musi wynosić min. 56W
- Moc opraw montowanych na słupach nad przejściami dla pieszych musi wynosić min. 40W
- Liczba punktów świetlnych jest wskazana w projekcie zagospodarowania terenu będącego częścią projektu technicznego.

Z up. Wójta
mgr Radosław Borowy
podinspektor