



RZUT PIWNICY
WENTYLACJA
SKALA 1:100



| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - parter | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| Nr./Ozn. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m²] |
| 1 | Komunikacja | 18,52 |
| 2 | Pom. magazynowe | 17,89 |
| 3 | Pom. magazynowe | 2,22 |
| 4 | Pom. magazynowe | 5,43 |
| 5 | Pom. magazynowe | 11,03 |
| 6 | Pom. magazynowe | 11,53 |
| 7 | Pom. magazynowe | 46,81 |
| 8 | Pom. magazynowe | 8,0 |
| 9 | Pom. techniczne | 9,36 |
| SUMA | | 130,79 |

OZNACZENIA TECHNICZNE

- nawiewnik okienny 5-35m³/h z okapem standardowym przeciwko owadom
- poddęcie wentylacyjne w drzwiach lub typowa kratka drzwiowa o przekroju 220cm²
- wentylator ścienny

| | | | |
|---|--|---|-----------|
|  | | PNB Projektowanie i Nadzór Budowlany Wiesław Dąbrowski ul. Przykop 2, 87-300 Brodnica tel. 605-325-232 e-mail: w.dabrowski77@wp.pl | |
| Temat: | Remont elewacji budynku oraz pomieszczeń piwnicy. dz. nr 989/4, obręb 0001 Brodnica Miasto, ul. Żwirki i Wigury 3, Brodnica | | |
| Adres: | ul. Żwirki i Wigury 3, Brodnica | | |
| Inwestor: | Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy ul. Żwirki i Wigury 3, Brodnica | | |
| Rysunek: | Wentylacja - rzut piwnicy | | |
| Projektant: | mgr inż. Piotr Witkowski upr. nr KUP/0056/POOS/09 | Podpisy: | |
| Asystent projektanta: | mgr inż. Marcin Łapkiewicz | | |
| Data: | 12.2020 | Skala: | 1:100 |
| | | Branża: | Sanitarna |
| | | Nr rys: | S2 |