



## GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom  
tel. (74) 8560-550 fax (74) 8560-516  
strzegom@strzegom.pl [www.strzegom.pl](http://www.strzegom.pl)

### Strona internetowa prowadzonego postępowania

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
-	-	WliZP.271.33.2021.MKs.6	03.12.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **„Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I – budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów”**.

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie 1

Prosimy o uzupełnienie przekazanej dokumentacji projektowej dla zakresu „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Skarżyce” o:

- rys. nr 4; projekt zagospodarowania terenu
- projekt elektryczny dla pompowni ścieków

#### Odpowiedź 1

Zamawiający w załączeniu przekazuje wszystkie rysunki w formacie PDF. Dla przedmiotowego zadania nie ma potrzeby sporządzania projektu elektrycznego. Zasilenie pompy-podłączenie wg warunków wydanych przez TAURON zgodnie z rys. nr 13 – „Zagospodarowanie terenu pompowni”.

#### Pytanie 2

Proszę o udostępnienie przedmiarów w formacie ath.

#### Odpowiedź 2

Zamawiający załącza pomocniczo przedmiary w wersji ath. Jednocześnie przypominamy, że przedmiary należy traktować jako element pomocniczy, jedynie ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiar robót nie może stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową i dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ. Z uwagi na to, że w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót, większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji przedmiaru, bądź nie uwzględnienia jakiejś części zamówienia w przedmiarze, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak jakiejś części zamówienia w przedmiarze robót lub w tabelach, schematach materiałowych zawartych w dokumentacji projektowej w szczególności w projekcie wykonawczym, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji technicznej bądź niniejszej SWZ umownej cenie ryczałtowej.

**Pytanie 3**

Czy zamawiający będzie wymagał obetonowania /obrukowania włazów do studni rewizyjnych w terenach nieutwardzonych?

**Odpowiedź 3**

Tak. Zamawiający będzie wymagał obetonowania /obrukowania włazów do studni rewizyjnych w terenach nieutwardzonych.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający posiada porozumienie z zarządcą dróg wojewódzkich w zakresie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego? Czy należy skalkulować w wycenie koszty zajęcia pasa drogowego przy robotach w pasach drogowych tych dróg?

**Odpowiedź 4**

Nie, Zamawiający nie posiada porozumienia w związku z czym należy skalkulować koszty zajęcia pasa drogowego.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający posiada porozumienie z zarządcą dróg powiatowych w zakresie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego? Czy należy skalkulować w wycenie koszty zajęcia pasa drogowego przy robotach w pasach drogowych tych dróg?

**Odpowiedź 5**

Nie, Zamawiający nie posiada porozumienia w związku z czym należy skalkulować koszty zajęcia pasa drogowego.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający posiada porozumienie z zarządcą dróg gminnych w zakresie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego? Czy należy skalkulować w wycenie koszty zajęcia pasa drogowego przy robotach w pasach drogowych tych dróg?

**Odpowiedź 6**

Drogi gminne należą do Zamawiającego w związku z czym Wykonawca zostanie zwolniony z opłaty po złożeniu odpowiedniego wniosku.

**Pytanie 7**

Czy w przypadku wcześniejszego zakończenia zadania Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą w terminie 35 dni od zakończenia zadania?

**Odpowiedź 7**

Tak

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuszcza szybsze zakończenie zadania?

**Odpowiedź 8**

Tak. Jednak w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy, a zmiana wymaga wcześniejszego poinformowania instytucji dofinansowującej.

**Pytanie 9**

Kiedy Zamawiający będzie wypłacał wkład własny? W związku z warunkami określonymi w programie Polski Ład - czy Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zafakturowanie i zapłacenie za roboty w kwocie równej wkładowi Zamawiającego?

**Odpowiedź 9**

Zamawiający wypłaci wkład własny w pierwszej kolejności – przed wypłatą środków z dofinansowania.