

Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

Wronki, dnia 5 czerwca 2024 roku

NliPP.271.17.2024

Wyjaśnienie nr 1
do treści specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na realizację zadania pn. Zakup, dostawa i montaż toalety systemowej wraz z instalacjami i wyposażeniem w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach”

Z uwagi na fakt, że w dniu 4 czerwca 2024 roku wpłynęło do Zamawiającego pytanie do Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) udziela poniższej odpowiedzi.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w zakresie toalety systemowej wykonanej w technologii monolitycznego odlewu betonowo-kompozytowego (ściany z kompozytu betonowego o grubości 16 cm), zaprojektowaną jako prefabrykowany obiekt wolnostojący przeznaczony do montażu w miejscu posadowienia do przyłączy: wody, kanalizacji i energii elektrycznej, jako samonośną do posadowienia na utwardzonym podłożu bez wylewania fundamentów? Stropodach wykonany jako zbrojona płyta o grubości 16cm ze spadkiem kopertowym 0,05% w kierunku wmontowanej rury spustowej PCV do odprowadzenia wody deszczowej z dachu biegnącej przez pom. techniczne.

Proponowane rozwiązanie przewyższa swoimi właściwościami użytkowymi zaprojektowane w przedmiotowym postępowaniu rozwiązanie.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na rozwiązania równoważne wskazane w pytaniu, ponieważ są one niezgodne z dokumentacją projektową, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę.

Dokonane wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia staje się jej integralną częścią i będzie wiążące przy składaniu ofert.

z up. BURMISTRZ
Mariela Hibner-Koza
Mariela Hibner-Koza
Kierownik Referatu
Nieruchomości, Inwestycji
i Planowania Przestrzennego