

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1**

w postępowaniu na Remont placu parkingowego i manewrowego wraz z wymianą sieci wodociągowej na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Malborku

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 07 września 2021 r. w sprawie podania parametrów wszystkich warstw podbudowy, Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. udziela następujących wyjaśnień dotyczących konstrukcji nawierzchni placu:

- 8 cm - kostka betonowa drogowej
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
- 20 cm – warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,
- 20 cm – warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej C<sub>90/3</sub> (CBR $\geq$ 20%, k<sub>10</sub> $\geq$  8m/dobę), geotkanina separacyjna.

Zatwierdziła:  
Małgorzata Zemlik  
(-)  
Prezes Zarządu