

Zestawienie filtrów dla bud. SWFiS UJ - dostawa ul. Piastowska 26, Kraków

L.p.	Rodzaj	Klasa filtracji wg PN EN ISO 16890	Wymiary [mm]	Długość kieszeni [mm]	Ilość kieszeni	Grubość ramki [mm]	Ilość szt.	Miejsce docelowe montaż
1.	kieszeniowy	ISO Coarse 75%	592 x 592	600	6	25	4	Piastowska 26 SWFiS (4), ZPiT (4)
2.	kasetowy	ISO Coarse 65%	712 x 302	50			1	Piastowska 26 SWFiS (4)
3.	kieszeniowy	ePM10 80%	490 x 592	370	6	25	2	Piastowska 26 mała sala (2)
4.	kieszeniowy	ISO Coarse 75%	490 x 592	370	5	25	2	Piastowska 26 mała sala (2)
5.	kieszeniowy	ePM10 80%	754 x 341	330	8	25	2	Piastowska 26 - magazyn strojów ZPiT (piwnica)(1)
6.	kieszeniowy	ePM10 80%	754 x 315	260	8	25	2	Piastowska 26 - magazyn strojów ZPiT (piwnica)(1)
7.	kieszeniowy	ISO Coarse 75%	428 x 287	300	4	25	8	Piastowska 26 - siłownia
8.	kieszeniowy	ePM2,5 65%	428 x 287	600	5	25	4	Piastowska 26 - siłownia
		RAZEM					25	