



L.P.	Nazwa	Ilość	Materiał
1	Pompa zatapialna	2	
2	Kolano stopowe DN80	2	żeliwo
3	Zbiornik	1	Polimerobeton
4	Zasuwa klinowa DN80	2	żeliwo
5	Zawór zwrotny kolanowy DN80	2	żeliwo
6	Nasada płuczająca T52	1	
7	Zawór kulowy DN80	1	
8	Układ tłoczny DN80	1	stal nierdzewna
9	Rurociąg tłoczny	1	PEØ90mm
10	Wyłącznik pływakowy	2	
11	Sonda hydrostatyczna	1	
12	Drabinka	1	stal nierdzewna
13	Króciec napływowy	1	PVCØ200mm
14	Prowadnice rurowe	4	stal nierdzewna
15	Szafa sterownicza	1	
16	Poręcz (demontowana)	1	stal nierdzewna
17	Kominek wentylacyjny DN100	1	stal nierdzewna
18	Biofiltr kominkowy DN100	1	stal nierdzewna
19	Właz wejściowy (klasy)	1	stal nierdzewna
20	Łańcuch	2	stal nierdzewna
21	Łącznik rurowo-kołnierzowy DN80/90	1	żeliwo
22	Belka wsporcza (regulowana)	1	stal nierdzewna
23	Podest obsługowy	1	stal nierdzewna
24	Beton C12/C15	m ³	
25	Drenaż płytowy : pospółka zageszcz. IS> 95	m ³	

WOSAN - USŁUGI PROJEKTOWE, ul. Karbońska 5/10, 25-640 Kielce					Opracowanie
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	Podpis	P. B.
Projektował	mgr inż. Konrad Rachuna	SWK/0207/POOS/13	sanitarna		Data
Sprawdził	mgr inż. Katarzyna Zeja	SWK/0131/POOS/06	sanitarna		12.2017 r.
INWESTYCJA					Skala
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chrzanów gmina Pacanów.					1 : 25
Przedmiot rysunku					Numer rysunku
Pompownia ścieków					12