

DLP.4001.152.2020.RW

Gdańsk dnia 14.02.2020 r.

Sygn. 7335

### Strona Internetowa DRMG

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt 19/BZP-U.510.9.2020/KW „Modernizacja chodników i jezdni ul. Zaroślak (na odcinku I), Uranowej, Barniewickiej (Etap II na odcinku od ul. Parterowej do ul. Kielnieńskiej) oraz modernizacja chodników ul. Bliskiej w Gdańsku w ramach Programu Modernizacji Chodników”**

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

#### **PYTANIE 1:**

Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonana warstwy konstrukcji z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 i 18cm na ul. Barniewickiej. W kosztorysie opisane są jako "C3/4" a w projekcie jako "Rm=2,5MPa".

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że należy wykonać warstwy konstrukcji z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa. W załączeniu kosztorys ofertowy zamienny.

#### **PYTANIE 2:**

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie krat zabezpieczających drzewa na ul. Bliskiej?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia drzew należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

#### **PYTANIE 3:**

Uzupełnienie poprzedniego pytania: "Czy zamawiający dopuszcza wykonanie krat zabezpieczających drzewa na ul. Bliskiej w innych wymiarach niż podane jako przykładowe w projekcie?"



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyjaśnia, że kraty zabezpieczające należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

**PYTANIE 4:**

Zwracam się z prośbą o podanie kategorii ruchu dla ul. Uranowej oraz o sprecyzowanie jaki asfalt należy użyć do warstwy wiążącej z AC16W (w opisie podany 35/50 a na rysunku 50/70).

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że kategoria ruchu to KR2. Do warstwy wiążącej należy użyć betonu asfaltowego AC16 50/70.

**PYTANIE 5:**

Zwracam się z prośbą o podanie kategorii ruchu dla ul. Barniewickiej.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że kategoria ruchu to KR3.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 18-02-2020

**W załączeniu:**

1. Zał. nr 14 do OPZ. Kosztorys ofertowy i ZZK zamienne ul. Bliska, Barniewicka