



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Opis	Wyłącznik p-poż.	Sygnalizacja napięcia	Ochrońnik przepięciowy	pom.11 (Kuchnia)	pom.11 (Kuchnia)	pom.11 (Kuchnia)	pom.11 (Kuchnia)	pom.11 (Kuchnia)	pom.3 (WC K.)	pom.4 (WC N.)	pom.5 (WC M.)	pom.1 (Korytarz)	pom.8,10 (Fizjo.+Wycisz.)	pom.9 (Salon)	pom.6,7 (Biuro+Gosp.)	pom.9 (Salon.)	Rezerwa	pom.1 (Korytarz)	Oświetlenie awaryjne	pom.2,6,7 (Sz, Biu, Gosp)	pom.3,4,5 (WC+Wentyl)	pom.8,10 (WC+Wentyl)	pom.9 (Salon)	pom.11 (Kuchnia)	Rezerwa
Moc [kW]/Prąd [A]	40kW/63A	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Przewód	HDGs 2x1,0 YDY(żo) 5x6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nazwa obwodu	--	--	--	Obwód kuchenki elektr.	Obwód 1 gniazd	Obwód 2 gniazd	Obwód 3 gniazd	Obwód 4 gniazd	Obwód gniazd	Obwód gniazd	Obwód gniazd	Obwód gniazd	Obwód gniazd	Obwód gniazd	Obwód gniazd	Obwód rekuperacji	--	Obwód oświetlenia + zew.	Obwód oświetlenia AW	Obwód oświetlenia	Obwód oświetlenia i went.	Obwód oświetlenia i went.	Obwód oświetlenia	Obwód oświetlenia	--

SKALA:
-

NB PROJEKT
65-019 Zielona Góra, ul. Dworcowa 39

OBIEKT:
Dom Dziennego Pobytu
Wachowa, ul. Garbarska 11A

RYS. NR:
07

NAZWA RYS:
Schemat Rozdzielni Elektrycznej
Po przebudowie

Projektant Elektr.	mgr inż. Tomasz Danielak LBS0003a/PWCE14	PODPIS	DATA 2021.07
Sprawił Elektr.	mgr inż. Eugeniusz Giza 6587/22		2021.07