

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI PODJĘTEJ NIEZGODNIE Z ZAPYTANIEM

w postępowaniu na „Zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku siedziby spółki, zlokalizowanego przy ul. Gen de Gaulle/a 71 w Malborku”

Zamawiający informuje o unieważnieniu czynności podjętej niezgodnie z treścią zapytania ofertowego - oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.

Uzasadnienie:

W dniu 06.10.2021 Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu, przesyłając zawiadomienie do wszystkich wykonawców i umieszczając je na stronie prowadzonego postępowania (www.platformazakupowa.pl/pn/mzk_malbork). W dniu 07.10.2021 wykonawca, który uplasował się na pozycji drugiej w rankingu ofert, złożył do Zamawiającego pismo informujące, iż karty katalogowe falowników u wybranego wykonawcy nie spełniają wymagań określonych opisem przedmiotu zamówienia (tj. napięcie początkowe $\leq 200V$). Na potwierdzenie załączył karty katalogowe producenta pobrane ze strony internetowej, z których wynikało, że napięcie początkowe pracy dla oferowanych falowników wynosi 250 V. Z uwagi na powyższe, Zamawiający przeprowadził procedurę wyjaśniającą, która nie potwierdziła spełnienia wymaganego warunku. Wyjaśnienia firmy KDP Invest Daria Sierła były bardzo lakoniczne i nie przedstawiły żadnego dokumentu na potwierdzenie określonych zapytaniem wymagań. Wykonawca w żaden sposób nie udowodnił zachowania wskazanego przez siebie parametru. Dodatkowo Zamawiający skontaktował się z dystrybutorem MP Solar, który w rozmowie telefonicznej stwierdził, że wskazane falowniki posiadają napięcie początkowe $\geq 250 V$.

Mając niniejsze na uwadze, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, należy podjętą uprzednio czynność wyboru oferty najkorzystniejszej unieważnić oraz ponownie dokonać weryfikacji i oceny ofert.

P R E Z E S

Małgorzata Zemlik