



ISTNIEJĄCY BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAŻOWY  
- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

## LEGENDA:

INSTALACJA HYDRANTOWA

### UWAGA:

PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH Z INSTALACJI HYDRANTOWEJ NALEŻY POODCINAĆ WSZYSTKIE ODEJŚCIA WODY UŻYTKOWEJ.

PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY OKREŚLIĆ ŚREDNICE ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW WODY HYDRANTOWEJ, W RAZIE BRAKU ODPOWIEDNIEJ ŚREDNICY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM ORAZ INSPEKTOREM NADZORU ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ODPOWIEDNICH ŚREDNIC.

ŚREDNICA INSTALACJI WODY HYDRANTOWEJ

DLA JEDNEGO HYDRANTU TO MIN. DN25mm

NATOMIAST ŚREDNICA INSTALACJI DO DWÓCH I WIĘCEJ HYDRANTÓW TO min. DN 50mm

PRZEJŚCIE INSTALACYJNE POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI STREFAMI POŻAROWYMI NALEŻY WYKONĆ O SZCZELONOŚCI I IZOLACYJNOŚCI OGNIOWEJ O ODPOWIEDNIEJ KLASIE

Objekt:	Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży				
Adres:	Dobieszczyzna 55, 63–210 Żerków, działka nr 39/1				
Inwestor:	Powiat Jarociński				
Adres:	al. Niepodległości 10, 63–200 Jarocin				
Treść rysunku:					
RZUT PIĘTRO INSTALACJA HYDRANTOWA					
Imię i nazwisko			Nr uprawnień		Podpis
opracowanie	Dariusz Zdunek		WKP/0169/PWOS/16		
sprawdzenie					
Skala:	Branża:	Data wydania:	Rew.	Nr rysunku:	Nr. str.
1:100	SANITARNA	05.07.2021r.	1	S-4	