

Mapa do celów projektowych 1:500

GKG.GZZ.4071.268.2023
woj. wielkopolskie
pow. poznański
jedn. ewidencyjna Kleszczewo (302106_2)
obręb Markowice (0007)
Ark 5/ sekcja 6.175.14.12.4.4;13.3.3;18.1.1;3;3.1
Dz. Wg zasięgu

zasięg aktualizacji - - -
Układ wysokości PL-KRON86-NH
Układ współrzędnych prostokątnych 2000
stan na dzień 2023-03-14

WOLNO REPRODUKOWAĆ
PO NANIESIENIU PROJEKTU







S.C. GEO – SAW
Mateusz Sawicki
usługi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37
(061) 426-79-89, 0602 434 038
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046

mgr inż. MATEUSZ SAWICKI
geodeta uprawniony
Zaświadc. Głównego Geod. Kraju 16931
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37

Nie wyklucza się istnienia
w terenie innych nie wskazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych
---	--

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKG.GZZ.4071.268.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Poznański
Wykonawca prac geodezyjnych	S. C. GEO-SAW Mateusz Sawicki
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr..... z dn. 12.09.2023
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Mateusz Sawicki Nr uprawnień 16931

	numery działek objętych opracowaniem
	słup h=8m z wysięgnikiem pojedynczym L=1m (5°) z oprawą AXIA 2.1 / 5177 / 24 LEDs 350mA NW 740 26W / / 464232
	proj. linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4×25mm² OŚW. OB. I o łącznej długości 549(601)m
	proj. linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4×25mm² OŚW. OB. II o łącznej długości 107(122)m
	proj. przecisk w rurze ochronnej typu AROT SRS Ø 50 o łącznej o długości 97m
	proj. mufa przelotowa ZRM-1

		Projektował:	
Temat:		mgr inż. Maciej Galantowicz upr. bud. WKP/0304/POOE/04 sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	
Nazwa zamierzenia budowlanego:		Inwestor:	
Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze słupami oświetlenia drogowego w miejscowości Markowice, gmina Kleszczewo.		Gmina Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo	
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Data: 06.2023r Skala: 1:500	Nr rysunku: 1
		Symbol: E	