

Ostrołęka, dnia 13.07.2022 r.

KPZ.271.19.2022

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI:

Pytanie nr 1

Zgodnie z Rozdziałem VII SWZ ust. 2 pkt 4 ppkt 1 lit. a), o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. *wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:*

2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie /przebudowie stadionu lekkoatletycznego o kategorii minimum IVA zgodnie z wymaganiami Światowej Lekkoatletyki (WA) oraz PZLA, który uzyskał świadectwo PZLA i certyfikat WA/IAAF dla obiektu. Zadanie winno obejmować swoim zakresem min. wykonanie bieżni o obwodzie min. 400 metrów o nawierzchni prefabrykowanej syntetycznej sportowej wraz z trybuną z miejscami siedzącymi dla minimum 500 widzów;

W okresie ostatnich 5 lat nie ma w Polsce ani jednego obiektu, który uzyskał świadectwo PZLA kat. IVA oraz certyfikat WA (<https://www.pzla.pl/aktualnosci/12124-zestawienie-stadionow-hal-i-urzadzen-lekkoatletycznych-w-polsce-wersja-robocza>)

W związku z powyższym, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

*2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie /przebudowie stadionu lekkoatletycznego o kategorii minimum IVA zgodnie z wymaganiami Światowej Lekkoatletyki (WA) oraz PZLA, który uzyskał świadectwo PZLA **LUB** certyfikat WA/IAAF dla obiektu. Zadanie winno obejmować swoim zakresem min. wykonanie bieżni o obwodzie min. 400 metrów o nawierzchni prefabrykowanej syntetycznej sportowej wraz z trybuną z miejscami siedzącymi dla minimum 500 widzów;*

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy pytania nr 132 z dnia 30.06.2022r.

Zamawiający odniósł się tylko do uzupełnienia nawierzchni boiska piłkarskiego na powierzchni 1700m², która zgodnie z odpowiedzią ma zostać wykonana z siewu. Prosimy o potwierdzenie, że pozostała część boiska piłkarskiego, czyli ok. 6300m² ma również zostać wykonana z siewu.

Odpowiedź: Pozostała część boiska jest nawierzchnią istniejącą z trawy, jeśli po ukształtowaniu spadków będzie wymagała uzupełnienia - należy wykonać nawierzchnię trawą z siewu.

Pytanie nr 3

Dotyczy pytania nr 16 z dnia 30.06.2022r.

Z uwagi na to że Zamawiający nie zamieścił odpowiedzi odnośnie podbudowy pod nawierzchnię z mączki ceglanej, prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Poniżej przedstawiono warstwy nawierzchni z mączki ceglanej sektora rzutów rzutni treningowej do pchnięcia kulą:

- warstwa wierzchnia: 3 cm - mączka ceglana D 10
- warstwa podkładowa: 8 cm - mączka ceglana G 5
- warstwa separacyjna: geowłóknina

Podbudowa:

- warstwa wyrównawcza: 2 cm – kruszywo łamane 0-4mm
- warstwa nośna: 15 cm - kruszywo łamane 4-31,5mm
- warstwa filtracyjna: 10 cm – piasek
- grunt rodzimy

ZMIANIE ULEGA:

Ppkt 4) w punkcie 2 w Rozdziale VII „Warunki udziału w postępowaniu” otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- 1) wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **co najmniej:**
 - a) **2 (dwie) roboty budowlane** polegające na budowie /przebudowie stadionu lekkoatletycznego o kategorii minimum IVA zgodnie z wymaganiami Światowej Lekkoatletyki (WA) oraz PZLA, który uzyskał świadectwo PZLA lub certyfikat WA/IAAF dla obiektu. Zadanie winno obejmować swoim zakresem min. wykonanie bieżni o obwodzie min. 400 metrów o nawierzchni prefabrykowanej syntetycznej sportowej wraz z trybuną z miejscami siedzącymi dla minimum 500 widzów;
 - b) **2 (dwa) zadania obejmujące budowę** lub przebudowę boiska piłkarskiego z trawy naturalnej z systemem nawadniania i drenażu, zgodnie z podręcznikiem licencyjnym PZPN dla klubów III ligi na sezon 2016/2017 i następne;
- 2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnienia:
 - a) osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, od czasu uzyskania uprawnień budowlanych,

- b) osobą, pełniącą funkcje kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie, od czasu uzyskania uprawnień,
- c) osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie, od czasu uzyskania uprawnień.

Osoby, o których mowa w pkt a) - c) powinny posiadać uprawnienia budowlane które zostały wydane zgodnie z ustawą *Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.*

Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy prawo budowlane).

W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r., poz. 220 ze zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.)."

Punkt 1 w Rozdziale XVII „Termin związania ofertą” otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni**, tj. do dnia **17.10.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Punkt 1 i 3 w Rozdziale XVIII „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie **do dnia 20.07.2022 r. do godziny 11:00.**”

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.07.2022 r. o godzinie 12:00.**”

Pozostałe warunki specyfikacji warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 dokonane powyżej zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia nr 2022/S 103-287685. W załączeniu sprostowanie ogłoszenia nr 2022/S ~~133~~-~~378~~ ³⁵⁴.

Z up. PREZYDENTA MIASTA



Anna Gocłowska
Wiceprezydent Miasta