

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie  
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-030 Szczecin  
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**

Tel.: (91) 4247230  
Fax: (91) 4853242  
e-mail: [dzial.zarzadzania.majatkem.sieciovym.szczecin@psgaz.pl](mailto:dzial.zarzadzania.majatkem.sieciovym.szczecin@psgaz.pl)

**CIVIL PLAN Biuro Projektowe**

**Magdalena Karluk**

ul. Wojska Polskiego 59C m. 14  
72-200 Nowogard

Wasz znak:

Nasz znak: **PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102610.001/22**

**Szczecin, 03.11.2022 r.**

Dot.: **woj. zachodniopomorskie, gm. Krzęcin, m. Krzęcin, ul. Tylne**

**- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Tylnej w m. Krzęcin”.**

Nawiązując do złożonego w naszym Zakładzie wniosku dotyczącego uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Tylnej w m. Krzęcin” informujemy, że w granicach opracowania przedmiotowego zadania posiadamy następującą czynną sieć gazową średniego ciśnienia:

1. Gazociąg dn 63 PE (rok budowy 1997) ułożony wzdłuż ul. Tylnej wraz z przyłączami gazowymi dn 32 PE do budynków nr 1, 2 (2 szt. przyłączy), 3 a-b, 3 c, 4-5, 6, 7, bud. na dz. nr 162/2.
2. Gazociąg dn 125 PE (rok budowy 1997) ułożony wzdłuż ul. Szkolnej.

Sieć gazowa wymieniona w punktach 1 i 2 w zależności od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze) ułożony jest na różnych głębokościach posadowienia z przykryciem od 0,6 m do 1,1 m (zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach jego budowy – w odniesieniu do ówczesnych rzędnych terenu).

Opisana powyżej sieć gazowa wniesiona jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu dostępnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Choszcznie oraz dodatkowo oznaczony przez nas zgodnie z legendą na załączonym planie sytuacyjnym.

Istniejąca czynna sieć gazowa zlokalizowana w obrębie przedmiotowego zadania jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.o. do modernizacji, ulepszenia, przebudowy.

W odniesieniu do czynnej sieci gazowej obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla w/w sieci gazowej, na czas jej użytkowania wyznaczone zostały strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych w zależności od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1 - 30 m (załącznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporządzenia) i wyznaczone zostały pasy eksploatacyjne równe strefom kontrolowanym o szerokości 1,0 m. W strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m



opisanej powyżej sieci gazowej Zakład nasz kontroluje wszelkie działania mogące spowodować jej uszkodzenie lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie, a wszelkie prace w obrębie tych stref mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zakładem.

Informujemy, że projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Tylnej w m. Krzęcin” opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami, które należy uwzględnić w opracowywanej dokumentacji projektowej:

- a) W miejscach, w których zlokalizowany jest czynna sieć gazowa nie należy zmniejszać warstw jego przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Warstwy konstrukcyjne projektowanej jezdni powinny znaleźć się ponad odcinkami czynnej sieci gazowej. Warstwy konstrukcyjne jezdni (o grubości 48 cm) należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 3.
  - b) W miejscach istniejącej, wbudowanej na sieci gazowej armaturze poziom istniejących gazowych skrzynek ulicznych należy dostosować do poziomu projektowanych nawierzchni.
    - W jezdni należy zamontować skrzynki uliczne typu ciężkiego (korpusy żeliwne) umieszczone na podkładach stabilizacyjnych – skutecznie zabezpieczające armaturę przed naciskami wywołanymi ruchem pojazdów. Skrzynki uliczne posiadające korpusy z tworzyw sztucznych należy wymienić na nowe posiadające korpusy żeliwne. Uszkodzone skrzynki uliczne należy wymienić na nowe.
- Regulację wysokościową gazowych skrzynek ulicznych należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela służb eksploatacyjnych naszego Zakładu – Gazownię w Choszczynie (dane adresowe: ul. Fredry 2, 73-200 Choszczno; tel.: 914247603, 914247605, email: [gazownia.choszczno@psgaz.pl](mailto:gazownia.choszczno@psgaz.pl)), którą powołując się na znak naszego pisma należy powiadomić na min. 7 dni przed przystąpieniem do robót drogowych.
- c) Regulację wysokościową gazowych skrzynek ulicznych powinien wykonać kosztem i staraniem własnym Inwestor przedmiotowego zadania.
  - d) W strefach kontrolowanych o szerokości 1-go metra istniejącej w rejonie opracowania czynnej sieci gazowej nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągów, a wszelkie prace budowlano-montażowe w tych strefach należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
  - e) Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w strefie kontrolowanej istniejącej sieci gazowej należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapach i ich głębokości posadowienia ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącą siecią gazową należy skontaktować się z Gazownią w Choszczynie.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objętego niniejszym uzgodnieniem, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Szczecinie, powołując się na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie "Cennika Usług Pozataryfowych", za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla zadania j.w. pobierana jest opłata w wysokości 139 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wysłana została do Pani oddzielną korespondencją.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Dorota Tomkiel-Balcar

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu
2. Profil podłużny
3. Przekroje konstrukcyjne

Do wiadomości:

- 1.) Adresat
- 2.) Gmina Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin (bez załączników)
- 3.) Gazownia w Choszczynie (bez załączników)
- 4.) Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym a/a

Sprawę prowadzi: Marek Michałowski, [marek.michalowski@psgaz.pl](mailto:marek.michalowski@psgaz.pl), tel. 914247240