

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. postępowania przetargowego nr 17/2022 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji uzdatniania i zagospodarowania biogazu składowiskowego na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie informuje, że w toku trwającego postępowania przetargowego nr 17/2022 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Zamawiający w PFU zapisał:

„Pochodnia ma za zadanie zapewnić spalanie nadmiaru biogazu w temperaturze powyżej 1100°C”

W celu zapewnienia tak wysokiej temperatury spalania należy dostarczyć specjalistyczną pochodnię wysokotemperaturową kilkukrotnie droższą od typowych pochodni stosowanych jako awaryjne spalanie biogazu w których temperatura spalania wynosi 700-900 st.C

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pochodni awaryjnej o temp. spalania w granicy 700-900 st.C?

Odповідź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie pochodni awaryjnej o temp. spalania w granicy 700-900 st., w związku z czym dokonano modyfikacji PFU w zakresie pkt 5.2.8. Załącznika Nr 9 do SWZ (PFU).

Pytanie 2

Zamawiający poinformował że uzyska warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej zgodnie z odpowiedziami z dnia 14.11.2022. Prosimy o informację kiedy został złożony wniosek o warunki przyłączeniowe i na kiedy planowane jest ich uzyskanie.

Jednocześnie analizując całość informacji to czas pozyskania warunków przyłączeniowych jest bardzo istotnym elementem wykonania zadania. W przypadku uzyskania warunków przyłączeniowych w terminie około 150 dni (wynika to z doświadczenia Wykonawcy) wtedy dopiero po analizie warunków można zamówić i potwierdzić zakup układu kogeneracyjnego. Czas od zamówienia do dostawy układu kogeneracyjnego w obecnych realiach gospodarczych to 170 dni. W takim przypadku Wykonawca musi zamówić urządzenie przed formalnym pozyskaniem informacji o uzyskanych warunkach przyłączeniowych.

W przypadku kiedy Zamawiający uzyska odmowną decyzję lub będzie dla niego niekorzystna może, zgodnie z zapisami umowy oraz ustawą PZP odstąpić od wykonania zadania. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie wtedy wszystkie koszty jakie poniósł Wykonawca wraz z przedpłatami i zaliczkami do czasu pozyskania informacji o niemożliwości realizacji inwestycji.

Odповідź:

Zamawiający informuje, że posiada warunki przyłączeniowe. Zamawiający informuje dodatkowo, że rozważa złożenie wniosku o nowe warunki przyłączeniowe tak by rozszerzyć posiadane moce.

Sobuczyna, 21.11.2022r.

WICEPREZES


mgr Fryderyk Folchoc

PREZES


mgr Robert Kalinowski

Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
SOBUCZYNA, ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa
Konto Nr 80 2030 0045 1110 0000 0204 1000
Oddział Operacyjny BGŻ w Częstochowie
KRS 150370893, NIP 573-22-14-750, KRS 0000051070

