

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| Nr | Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia | Powierzchnia | Rodzaj posadzki |
| | | [m²] | |
| 1.1 | Hall | 11,1 | Gress |
| 1.2 | Czytelnia | 24,2 | Gress |
| 1.3 | Komunikacja + aneks kuchenny | 7,4 | Gress |
| 1.4 | Pomieszczenie gospodarcze | 1,9 | Gress |
| 1.5 | Magazyn książek | 37,8 | Gress |
| 1.6 | WC | 5,4 | Gress |
| 1.7 | Biuro | 12,4 | Gress |
| Powierzchnia użytkowa (PU): | | 100,2 | |


UWAGA!
-W przypadku stwierdzenia odmiennego układu instalacji należy się niezwłocznie skontaktować z autorskim biurem projektowym.
-Lokalizację istniejących pionów należy zweryfikować na budowie.
- Strop nad magazynem pelletu zabezpieczyć do REI120
- Strop nad kotłownią zabezpieczyć do REI60
- Przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej EI120 pomiędzy kotłownią a magazynem, przez strop nad piwnicą EI120 w magazynie, przez strop nad piwnicą EI60 w kotłowni, przez strop nad biblioteką EI30

OZNACZENIA

———— c.o. zasilanie - Pex

- - - - - c.o. powrót - Pex

KOCIOŁ NA PELLET 32 kW

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| RZUT PARTERU - SCHEMAT INSTALACJI C.O. | | SKALA 1:75 |
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT | | BRANŻA INSTALACJE SANITARNE |
| INWESTOR | | GMINA GĄSAWA, ul. Żnińska 8, 88 - 410 Gąsawa |
| ADRES INWESTYCJI | | Działka nr ewid. 532 obręb Gąsawa |
| PROJEKTANT | dr inż. Andrzej Frydryszak upr. GPKG-I-7342-39/96 w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń | DATA I PODPIS 24.03.2022 r. |
| | mgr. inż. Jarosław Grzybowski upr. ABIT-II-7131-16/2000 w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń | DATA I PODPIS 24.03.2022 r. |
| SPRAWDZAJĄCY | | NR RYSUNKU |
|  | | S4 |