



Biurow Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji „DWG”

Marcin Zwierzykowski
Plac Wolności 21; 88-400 Żnin
tel. 52 552 46 30; 600-500-262
www.dwg.com.pl
e-mail: biuro@dwg.com.pl

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI W GĄSAWIE NA POTRZEBY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GĄSAWIE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ

Adres budynku: **ul. Biskupińska 2
88-410 Gąsawa**

Identyfikator działki: **041902_2.0005.532**
Dz. nr ewid. 532,
Obręb Gąsawa, gmina Gąsawa

Kategoria obiektu: **IX i I**

Inwestor : **Gmina Gąsawa
ul. Żnińska 8
88-410 Gąsawa**

Opracował: **mgr inż. Marcin Zwierzykowski**
upr. KUP/0081/POOK/07
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

.....

24 MARCA 2022 r.



Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji **DWG**

– Marcin Zwierzykowski

Plac Wolności 21; 88-400 Żnin

tel.52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl; www.dwg.com.pl

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

	Nr karty opracowania
1. Strona tytułowa	- 1 -
2. Spis zawartości opracowania	- 2 -
3. Oświadczenie projektanta	- 3 -
4. Uprawnienie i izba projektanta	- 4 ÷ 5 -
5. Część opisowa	- 6 -
6. Wykaz rysunków	
I1 – Rzut kotłowni	- 7 -
I2 – Rzut parteru	- 8 -
I3 – Przekrój A-A	- 9 -
I4 – Elewacja 1	- 10 -
I5 – Elewacja 2	- 11 -
I6 – Elewacja 3	- 12 -
I7 – Elewacja 4	- 13 -



Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji **DWG**

– Marcin Zwierzykowski

Plac Wolności 21; 88-400 Żnin

tel. 52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl; www.dwg.com.pl

Żnin, 2022-03-24

.....
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że opracowanie: INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ BUDYNKU W RAMACH
ZADANIA „PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ADAPTACJI
POMIESZCZEŃ POSTERUNKU POLICJI W GĄSAWIE NA POTRZEBY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GĄSAWIE WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJĄ” NA DZIAŁCE NR 532, OBRĘB I GMINA GĄSAWA.

.....
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Branża:
konstrukcja
projektant

mgr inż. Marcin Zwierzykowski

upr. KUP/0081/POOK/07

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

.....




Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji **DWG**

– Marcin Zwierzykowski

Plac Wolności 21; 88-400 Żnin

tel. 52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl; www.dwg.com.pl



KUJAWSKO
POMORSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

ODPIS

Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2007 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0046/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.*), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.*), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.*) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.*)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna n a d a j e

Panu Marcinowi Mikołajowi Zwierzykowskiemu
magistrowi inżynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 16 maja 1977 r. w Żninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0081/POOK/07

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Witold Przybylski

mgr inż. Andrzej Mańkowski

inż. Franciszek Szypliński

Otrzymują:

1. Pan Marcin Mikołaj Zwierzykowski
ul. Aliantów 12/1
88-400 Żnin
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a





Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG

– Marcin Zwierzykowski

Plac Wolności 21; 88-400 Żnin

tel. 52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl; www.dwg.com.pl



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YIH-X1A-8H8 *

Pan MARCIN ZWIERZYKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0240/05

adres zamieszkania ul. JANA III SOBIESKIEGO 27A, 88-400 ŻNIN

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI

1. Forma architektoniczna i program użytkowy

Inwentaryzacji i opracowaniu podlega część budynku obejmująca pomieszczenia posterunku policji znajdujące się na parterze, część mieszkalna będzie stanowić odrębną strefę pożarową i nie wchodzi w zakres opracowania. Lokalizacja budynku zgodnie ze wskazaniem na mapie do celów opiniodawczych. Budynek wybudowany na początku dwudziestego wieku. Wejście do budynku od strony wschodniej.

2. Podstawowe wskaźniki inwentaryzowanego budynku

Powierzchnia zabudowy	211,0 m ²
Kubatura	1967,60 m ³
Kąt nachylenia połaci dachowych	26°,40°,46°
Wysokość budynku	10,45 m
Długość budynku	11,28 m
Szerokość budynku	18,67 m

3. Układ konstrukcyjny budynku:

Budynek trzykondygnacyjny z dachem dwuspadowym z naczółkami krytym dachówką karpiówką w podwójną koronkę. Układ ścian nośnych podłużny i poprzeczny. Ściany z cegły pełnej. Nadproża łukowe ceglane oraz z kształtowników stalowych. Strop nad piwnicą – strop Kleina. Strop nad parterem – drewniany belkowy. Konstrukcja dachu drewniana, płatwiowo – kleszczowa. Ławy ceglane i kamienne.

4. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe:

Fundamenty ceglane i kamienne.

Ściany nośne budynku z cegły pełnej.

Nadproża ceglane – łukowe i z kształtowników stalowych.

Strop nad piwnicą: strop Kleina.

Strop nad parterem: drewniany, belkowy.

Dach drewniany, płatwiowo – kleszczowy.

Posadzki i podłogi: posadzki drewniane.

Stołarka drzwiowa i okienna drewniana.

Elewacja – tynk wapienno - cementowy.

Tynki wewnętrzne ścian : wapienno – cementowe.

5. Instalacje wewnętrzne budynku:

W budynku wykonana jest instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i C.O.

Opracował: **mgr inż. Marcin Zwierzykowski**

upr. KUP/0081/POOK/07

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

.....