

Wrocław, 28.10.2021 r.

Region Wrocław - R6
Stanowisko ds. uzgodnień dokumentacji
Marcin Jaszowski
e-mail: marcin.jaszowski@telkol.pl
tel. 697 045 755

Nr pisma: RU6-504-445/2021

Ar-Dom Biuro Projektowo Usługowe
mgr inż. Arkadiusz Żurkowski
ul. Mierosławskiego 19
48 - 200 Prudnik

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Habryki w Strzelcach Opolskich usytuowanej pod wiaduktem kolejowym na działce nr 4267/14 linii kolejowej Bytom - Wrocław Główny w km 67.41 -67.60

PKP TELKOL Sp. z o. o. w odpowiedzi na wniosek pismo z dnia 27.07.2021 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Habryki w Strzelcach Opolskich usytuowanej pod wiaduktem kolejowym na działce nr 4267/14 linii kolejowej Bytom - Wrocław Główny w km 67.41 -67.60 informuje, że na terenie planowanych prac przebiega w bezpośrednim skrzyżowaniu nasz kabel telekomunikacyjny TKD służący do obsługi ruchu kolejowego. Przed przystąpieniem do prac w miejscu skrzyżowania należy bezwzględnie zwrócić się do Spółki PKP TELKOL sp. z o.o. Region Wrocław - R6; 50-441 Wrocław ul. Kościuszki 82 o nadzór nad prowadzonymi pracami oraz o dokładne wytyczenie naszego kabla w terenie. Podczas wykonywania prac budowlanych w miejscach skrzyżowań lub zbliżenia wykopem otwartym z naszym kablem telekomunikacyjnym w przypadku jego odsłonięcia należy go zabezpieczyć grubościenną rurą osłonową HDPE.

PKP TELKOL Sp. z o. o., **uzgadnia** przedłożoną dokumentację projektową pod warunkiem, że podczas realizacji inwestycji **bezwzględnie przestrzegane będą następujące warunki techniczne** dotyczące wykonawstwa robót:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zbliżeń z infrastrukturą będącą własnością Spółki PKP TELKOL sp. z o.o. należy prowadzić pod nadzorem (odpłatnym) naszych pracowników po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni.

Powiadomienie należy przesłać na podany poniżej adres mailowy: wroclaw@telkol.pl

We wszelkiej korespondencji dotyczącej wyżej wymienionej sprawy proszę powoływać się na nasz numer pisma RU6-504-445/2021

2. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli Spółki PKP TELKOL sp. z o.o.
3. Roboty ziemne w miejscu zbliżenia się do kabla Spółki PKP TELKOL sp. z o.o. na odległość mniejszą niż 2m, należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym po uprzednim ich zlokalizowaniu

i odkryciu z zachowaniem ostrożności. W miejscach kolizyjnych kabel należy zabezpieczyć rurami ochronnymi HDPE.

4. Pracownicy Spółki PKP TELKOL sp. z o.o. wyznaczeni do nadzoru robót ziemnych, określą i wytyczą na gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabli miedzianych w sytuacji stwierdzenia, że jest on inny, niż naniesiony na mapach w dokumentacji projektowej.
5. Podczas prowadzenia robót ziemnych, po odkryciu kabli będących własnością Spółki PKP TELKOL sp. z o.o. należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Za wszelkie ewentualne straty Spółki PKP TELKOL sp. z o.o. wynikłe z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika naszej Spółki lub niezgodnie z zaleceniami, obciążony finansowo będzie wykonawca robót.
6. PKP TELKOL Sp. z o.o. powinna być powiadamiana o zakończeniu poszczególnych etapów prac i uczestniczyć w komisjach ich odbioru.
7. Uzgodnienie dotyczy wyłącznie infrastruktury własności Spółki PKP TELKOL sp. z o.o.

Powyższe uzgodnienie ważne 3 lata licząc od daty niniejszego pisma.

W załączeniu: zwracamy dokumentację projektową.

Z poważaniem

DYREKTOR DZIAŁU

Alfreda Kępciel