



Lampa oświetleniowa

OBW6D I – lampy od nr 1 do nr 12  
OBW6D II – lampy od nr 13 do nr 37  
OBW6D III – lampy od nr 38 do nr 57

dla lamp oświetleniowych nr 24-31  
słup stalowy  $h=4\text{m}$ , oprawa 50W, wysięgnik 1,0m.

stół stalowy  $h=5\text{m}$ , oprawa 70W, wysięgnik 1,5m.

stóp słodowy  $h=7\text{m}$ , óprała  $150\text{W}$ , wysięgnik  $1,5\text{m}$ .

[illegible]

Investor:	GMINA KUDOWA-ZDRÓJ		
Temat:	57-350 Kudowa-Zdrój ul. Zdrojowa 24 Układ komunikacyjny dla terenu osiedla położonego pomiędzy ul. Buczka a ul. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Bransz:	ELEKTRYCZNA		
Projektant:	mgr inż. Jan Mucha	Ww/104/75	
Sprawdził:	mgr inż. Roman Radziejewski	6820/01/DUW	
Rysunek:	SCHEMAT OŚWIETLENIA		N rys.
	E-0.1		