

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku przychodni ul.Tysiąclecia 5 Elbląg					
1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 69	pomiar . pomiar .	69.000	
				RAZEM	69.000
2	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 15	pomiar . pomiar .	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 36	pomiar . pomiar .	36.000	
				RAZEM	36.000
4	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 226	pomiar . pomiar .	226.000	
				RAZEM	226.000
5	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 279	przew. . przew. .	279.000	
				RAZEM	279.000
6	KNR 4-03 1206-04	Sprawdzenie i pomiary elektryczne wyłączników różnicowo - prądowych i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 14	pomiar . pomiar .	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 6	pomiar . pomiar .	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 4	pomiar . pomiar .	4.000	
				RAZEM	4.000