

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku użytkowym ul.Armi Krajowej (koło czołgu)					
Ei					
1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar . pomiar .	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar . pomiar .	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 3	pomiar . pomiar .	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 5	pomiar . pomiar .	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 42	przew. . przew.	42.000	
				RAZEM	42.000
6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 2	pomiar . pomiar .	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 2	prób. . prób.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 4	prób. . prób.	4.000	
				RAZEM	4.000