



**ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH**  
Tomasz Budynek  
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1B/39  
66-470 Kostrzyn nad Odrą  
tel. 691 360 976  
NIP 599-201-91-45 REGON 080377515

Mauzin 23.02.2024

## Opinia - Zezwolenie - Nr 6010212024


Na podłączenie: Kocioł grzewczy CO - Kondensacyjny w Kuchni.

Użytkownik Zespół Szkół w Mauzinie

Adres ul. Dworcowa 6a 14-503 Mauzin

Opinia została sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza kominiarskiego **Tomasza Budynek nr dypl. 45** na podstawie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, przepisów przeciwpożarowych i Polskich norm.

Miejsce podłączenia urządzenie przedstawia poniższy szkic sytuacyjny.



W celu uzyskania prawidłowości ciągu kominowego należy

- 1 Komin od Kuchni - systemowy powietrzno spalinowy wSPS o wg danych producenta Kocioł. Komin spalinowy wyprzewadzić w istniejącym układzie k.o. i piasek wyprzewadzić nylot spalin przez dach. Wentylacja kanał metalowy 30x30cm

MISTRZ KOMINIARSKI  
Mistrz kominiarski  
Tomasz Budynek  
nr dypl. 45

**Uwaga. Potwierdzenie prawidłowego podłączenia i wykonania zaleceń.  
Kminy nadają się do użytkowania.**

Data .....

Mistrz kominiarski