



RGI.271.15.2023

Świlcza, dn. 27.07.2023 r.

### **Modyfikacja treści SWZ nr 1**

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na roboty budowlane, nazwa zadania:

#### **Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik – 2012 w Rudnej Wielkiej**

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 27 lipca 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00327432/01 oraz na platformie zakupowej pod adresem internetowym: [https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_swilcza](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza)

Planowany termin składania ofert: **do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Gmina Świlcza zmienia oraz wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zamawiający uszczegóławia parametry nawierzchni trawiastej:

#### **Specyfikacja nawierzchni trawiastej:**

- wysokość włókna – max 55 mm,
- rodzaj włókna – 100% PE, monofilowe,
- grubość włókna – min 360 mikronów,
- ilość pęczków – min 10 000 szt/m<sup>2</sup>,
- ilość włókien – min 121 000 szt/m<sup>2</sup>
- dTEX – min 12 000,
- podkład – poliuretanowy,
- odporność na promienie UV,
- wypełnienie - piasek kwarcowy, granulát EPDM,
- zastosowanie – piłka nożna,
- aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,
- dokument sporządzony przez specjalistyczne laboratorium posiadające odpowiednią akredytację instytucji zrzeszonej w „European co-operation for Accreditation” (EA) lub „International Accreditation Forum” (IAF) lub „International Laboratory Accreditation Cooperation” (ILAC), który potwierdzi spełnienie normy PN-EN 15330-1:2014.
- raport z badań niezależnego instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu),
- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę (w oryginale) z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,

-kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej (w oryginale) poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji.

**Zamawiający dopuszcza zmianę ilości pęczków i włókien na m<sup>2</sup> w przypadku zwiększonej grubości włókna tj. min 420 mikronów:**

-ilość pęczków: 8 000 szt/m<sup>2</sup> (+/- 10%),

-ilość włókien: 115 000 szt/m<sup>2</sup> (+/- 10%)

**Wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.**