

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 19.09.2024 r.

ZP/p/31/2024

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centralnej Pracowni Endoskopowej”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 4

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zakresu postępowania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że sala 07-Wypoczywalnia (*Załącznik nr 7. A_02_Pracownia endoskopii_rzut*) to sala wybudzeń poznieczuleniowych (*PFU_Centralna Pracownia_Endoskopowa*).

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza.

2. Czy w obszarze objętym postępowaniem znajdują się piony instalacji gazów medycznych?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, w obszarze objętym postępowaniem znajdują się piony instalacji gazów medycznych.

3. Jeśli w obszarze objętym postępowaniem znajdują się piony instalacji gazów medycznych – prosimy o podanie ich średnicy oraz wskazanie ich miejsca na rysunku (*Załącznik nr 7. A_02_Pracownia endoskopii_rzut*).

Odpowiedź Zamawiającego: W obszarze objętym postępowaniem znajduje się instalacja gazów medycznych, zgodnie z tym co zostało pokazane podczas wizji lokalnej. Aktualnie w każdym pomieszczeniu znajdują się gniazda ściennie doprowadzające gazy medyczne. Ponadto w pomieszczeniu 01 są doprowadzone gazy medycznej do kolumny z zawieszeniem sufitowym (aktualny stan).

4. Prosimy o wskazanie na rysunku (*Załącznik nr 7. A_02_Pracownia endoskopii_rzut*) miejsca gdzie należy włączyć projektowane instalacje gazów medycznych dla projektowanego oddziału Endoskopii (tlenu, powietrza medycznego i próżni).

Odpowiedź Zamawiającego: W ramach przedmiotowego zadania, należy zaprojektować i wykonać nową instalację gazów medycznych w całej Centralnej Pracowni Endoskopowej. Sugerowane miejsce włączenia instalacji gazów medycznych przedstawia załączony rysunek pn. Rzut parteru – inwentaryzacja – gazy medyczne.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Michał Flis

1/ strona internetowa prowadzonego postępowania
1/ a/a