



Ostrołęka dnia 20.06.2022 r.

KPZ.271.23.2022

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce – Część II, kotłownia gazowa” prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Element z kosztorysu nr.1.4. Podziemna instalacja c.o. z rur preizolowanych KNR 0-10 0215-10 Rurociągi z rur preizolowanych DN50/140 czy można zamienić na rurę preizolowaną PEX tj. 50/160 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury preizolowanej PEX 50/160.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta