



# Politechnika Warszawska

KANCLERZ

dr Jolanta Ewartowska

Warszawa 11.07.2024

DLiZ.261.1.2024

## Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitarnych w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy placu Politechniki 1 – etap I - prace przygotowawcze i projektowe; numer referencyjny ZP.U.MP.44.2024.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

Zamawiający – Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, kod pocztowy: 00-661 Warszawa, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia treść zapytań postawionych przez Wykonawcę w dniu 10 lipca 2024 r. wraz z udzielonymi, w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, wyjaśnieniami.

Uprzejmie proszę o informacje, niezbędne do oceny zakresu prac projektowych, związanych z przebudową sanitariatów w budynku głównym PW:

#### **Pytanie 1**

Łącznie ile sanitariatów w budynku jest do przebudowy i jaka jest ich powierzchnia?

#### **Odpowiedź:**

Liczba sanitariatów podana jest w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) pkt. 7.

#### **Pytanie 2**

Czy przewidują Państwo wykonanie dodatkowych sanitariatów?

#### **Odpowiedź:**

Zakres prac wskazany jest w OPZ.

#### **Pytanie 3**

Czy przewidywana jest wentylacja mechaniczna, czy grawitacyjna, wspomagana?

#### **Odpowiedź:**

Należy przewidzieć wykonanie wentylacji mechanicznej z centralą wentylacyjną.

#### **Pytanie 4**

Czy posiadają Państwo wytyczne/zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (np. z 2016 r. gdy przebudowywane były męskie sanitariaty)?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada takich wytycznych.



# Politechnika Warszawska

KANCLERZ

dr Jolanta Ewartowska

## Pytanie 5

Czy instalacja sanitarna; piony kanalizacji sanitarnej są do wymiany?

## Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wymianę pionu kanalizacji sanitarnej w toaletach damskich.

W związku z niewystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia **16.07.2024 r. do godziny 10:00.**

dr Jolanta Ewartowska