



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Jaśle

Urząd Miejski w Ropczycach
39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1

Otr.

29-08-2023

Nr. 12084 Zał.

DCSiR

OSiR

RZ.ZUZ.2.4210.317.2023.AW

Jaśło, dnia 28 sierpnia 2023r.

DECYZJA

Na podstawie art. 390 ust. 1 ppkt 1b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 w związku z art. 16 ppkt 34, z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2023r., poz. 1478,) oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 775 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ropczyce z siedzibą przy ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce z dnia 24.07.2023r. w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę nowego obiektu budowlanego tj. 8 szt. słupów oświetleniowych wraz z wykonaniem linii kablowej oświetleniowej na działce nr 765 obręb 0004 Łączki Kucharskie, gmina Ropczyce zlokalizowanego w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Brzeznica (Wielopolka) w km 38+985.

orzekam:

I. Udzielam Gminie Ropczyce z siedzibą przy ul. Rynek 1 39-100 Ropczyce pozwolenia wodnoprawnego na budowę nowego obiektu budowlanego tj. systemu oświetleniowego w obrębie działek ewid. 765 obręb 181503_5.0004 Łączki Kucharskie, gm. Ropczyce w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Brzeznica w km 38+985 wyposażonego w linie kablowe YAKXS 4x 16mm² oraz YAKXS 4x 16mm², ułożone na głębokości 0,7m o długości L=170 m, L= 215 m wraz ze stanowiskami słupowymi 1, 2,3,4, 5, 6,7, 8 stalowo-okrągłymi usytuowane na fundamencie prefabrykowanym F160 na głębokości 1,6 m.

Rzędna terenu w miejscu posadowienia słupów oświetleniowych:

- Słup – 1 – 224,4 m npm,
- Słup - 2 – 224,4 m npm,
- Słup – 3 – 224,4 m npm,
- Słup – 4 – 224,4 m npm,
- Słup – 5 – 223,7 m npm,
- Słup - 6 – 223,7 m npm,
- Słup – 7 – 223,7 m npm,
- Słup – 8 – 223,7 m npm,

Lokalizacja słupów oświetleniowych w układzie współrzędnych PL-ETRF2000:

- a) Słup 1 – X: 5 542879,36 Y: 7538877,49,
- b) Słup 2 – X: 5542904,36 Y: 7 538878,71,
- c) Słup 3 – X: 5542929,33 Y: 7 538879,92
- d) Słup 4 – X: 5542954,30 Y: 7 538881,14
- e) Słup 5 – X: 5542950,97 Y: 7 538949,71
- f) Słup 6 – X: 5542926,19 Y: 7 538948,40
- g) Słup 7 – X: 5542901,04 Y: 7 538947,06
- h) Słup 8 – X: 552876,04 Y: 7 538945,73

II. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod następującymi warunkami:

1. wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką inżynierską, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa w sposób niedopuszczający do zanieczyszczenia środowiska substancjami i materiałami stosowanymi do budowy, ściekami lub odpadami powstającymi w trakcie prac budowlanych,
2. uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac,
3. prowadzenia prac budowlanych poza okresem zagrożenia powodzią,
4. wykonania stanowisk słupowych z materiałów nie wchodzących w reakcję z wodą w technologii gwarantującej wytrzymałość w warunkach przepływu wielkich wód.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania uzgodnień i decyzji wynikających z odrębnych przepisów.

UZASADNIENIE

Gmina Ropczyce z siedzibą przy ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę nowego obiektu budowlanego tj. 8 szt. Słupów oświetleniowych wraz z wykonaniem linii kablowej oświetleniowej na działce nr 765 obręb 0004 Łączki Kucharskie, gmina Ropczyce zlokalizowanego w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Brzeźnica (Wielopolka) w km 38+985.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, decyzję Burmistrza Ropczyc z dnia 05.06.20203 r. znak : GP.6733.10.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy z rejestrów gruntów działek znajdujących się w obrębie planowanego przedsięwzięcia, operat sporządzony na elektronicznym nośniku danych. Operat wodnoprawny zawiera część opisową oraz część graficzną. W myśl art. 390 ust. 1 ppkt 1b w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie systemu oświetleniowego stadionu w Łączkach Kucharskich składającego się z linii kablowej YAKXS 4x 16mm² oraz YAKXS 4x 16mm² ułożone na głębokości 0,7m o długości L=170 m, L= 215 m, wraz ze stanowiskami słupowymi, stalowo-okrągłymi na fundamencie prefabrykowanym F160 na głębokości 1,6 m.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż inwestycja znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Brzeźnica (Wielopolka), gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($Q_1\%$) wyznaczonym na mapach zagrożenia powodziowego przekazanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej organom administracji wskazanym w ustawie Prawo Wodne (art. 88f ust.3) w dniu 15.04.2015 roku jako oficjalne dokumenty planistyczne stanowiące podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym.

W związku z powyższym z uwagi na fakt, iż stanowiska słupowe będą znajdować się w zasięgu wody $Q_{1\%}$ o wysokości 0,80 m przy rzędnej zwierciadła wody na poziomie ok. 224, 50 m n.p.m. nałożono w decyzji obowiązek wykonania w/w słupów oświetleniowych z materiałów nie wchodzących w reakcję z wodą w technologii gwarantującej wytrzymałość w warunkach przepływu wielkich wód. Realizacja przedsięwzięcia jak wynika z przedłożonej dokumentacji nie będzie wiązać się z budową obiektów, których funkcjonowanie mogłoby zakłócić przepływ wód powodziowych, powodując znaczne jej spiętrzenia czy skierowanie w inne rejony. Podjęcie odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych o których mowa w pkt II. niniejszej decyzji pozwoli zminimalizować ewentualne skutki przejścia wód wezbraniowych w obrębie projektowanego układu oświetleniowego. Niniejszym należy

podkreślić, iż Inwestor będąc świadomym faktu lokalizacji w/w obiektów w zasięgu wód powodziowych ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez wody powodziowe.

Zamierzone korzystanie z wód będzie realizowane w obszarze jcwp „Brzeźnica” o kodzie PLRW200007218899 o statusie silnie zmienionej części wód charakteryzującej się złym stanem wód w tym słabym stanem ekologicznym i chemicznym dobrym oraz zagrożoną oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz w JCWPd nr 134, posiadającym dobrą ocenę stanu ilościowego i chemicznego. Zidentyfikowanym zagrożeniem ww. JCWPd jest presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem. W przypadku wyodrębnionej jednolitej części wód powierzchniowych zdiagnozowaną presją troficzną są źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone). Zgodnie z charakterystykami jcwp i jcwpd zamierzone korzystanie z wód regulowane niniejszą decyzją nie jest zaliczane do istotnych presji mających wpływ na stan wód.

W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ ma obowiązek zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Przestrzegając procedury tutejszy organ zawiadomił pismem z dnia 27 lipiec 2023r., iż przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony mają prawo do wypowiedzenia się w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczęciu postępowania o wydanie w/w pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach BIP RZGW Rzeszów stronach podmiotowych Urzędu Gminy Ropczyce, oraz na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jasle w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. W takim przypadku decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania jeżeli w postępowaniu występuje więcej stron, z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez ostatnią z tych stron.
3. Strona, która zrzekła się prawa do wniesienia odwołania traci również prawo do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1478), dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 250 zł.



Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
p. o. Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni

ASkubisz
Andrzej Skubisz

Otrzymują:

1. Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce
2. Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Konarskiego 6 39-100 Ropczyce
3. ZUZ a/a