



Lista oprav (Teren)		
Indeks	Nazwa artykułu	Moc
F2	Oprawa fasadowa 3000 IP67 840	28 W
F1	Oprawa fasadowa 4400 IP67 840 / L=1237mm	24 W

Lista oprav (Budynek)		
Indeks	Nazwa artykułu	Moc
Aw1	Oprawa awaryjna AT 1h NM TS CW 9016	3 W
Ew	Oprawa awaryjna 30x15 AT 1h M 9003 FT W17 X S	1 W
Awz	Oprawa awaryjna zewnętrzna CL AT 1h SM 1E CW 9016	1 W
L2	Oprawa liniowa 6000 PLX E 34 840 / L=1412MM	43 W
L1	Oprawa liniowa 4000 PLX E 34 840 / L=1132MM	27 W

WYPUST ELEKTRYCZNY 230/400V
UZIEMIENIE WINDY - BEDNARKA FeZn 30x4mm

SYSTEM PRZYŻYWOWY

- Transformator dla 1 pomieszczenia
- Kasownik
- Lampka czerwona z buczkiem
- Przycisk przywoławczy
- Okablowanie - U/UTP kat. 6 B2ca LSOH

230V

Jednostka projektowa:

ARCHINWEST
PRZEMYSŁAW BORYS

18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 169 nlp 722-148-67-37
email: arch.borys@gmail.com region 200736597

Imię i nazwisko:	Podpis:		
mgr inż. EMIL BURSIEWICZ upr. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upr. nr PDL/0159/PWBE/16			
mgr inż. ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI upr. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych upr. nr PDL/0080/POCE/13			
Współpraca:			
Inwestycja: BUDOWA WIATROŁAPU, WINDY ZEWNĘTRZNEJ Z WIATROŁAPEM ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CZYŻEWIE 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34 jednostka ewidencyjna: CZYŻEW MIASTO [201303] obręb ewidencyjny: CZYŻEW OSADA [0002] DZ NR 180			
Tytuł rysunku: RZUT PARTERU			
Brand:			
ELEKTRYKA			
Skala: 1:100	Data: 14.06.2024r.	Nr. rysunku: PT-IE-01	str.