

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH</b>					
<b>1</b>		<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty demontażowe</b>			
1	STWiOR - Elektryczna	Demontaż tablicy elektrycznej	szt.		
d.1.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	STWiOR - Elektryczna	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.		
d.1.1		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
3	STWiOR - Elektryczna	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
d.1.1		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
4	STWiOR - Elektryczna	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.1.1		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
5	STWiOR - Elektryczna	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
d.1.1		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
<b>1.2</b>		<b>Rozdzielnice</b>			
6	STWiOR - Elektryczna	Montaż tablicy TP1	szt.		
d.1.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	STWiOR - Elektryczna	Montaż tablicy TP2	szt.		
d.1.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.3</b>		<b>Instalacja wewnętrzna, osprzęt</b>			
8	STWiOR - Elektryczna	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	szt.		
d.1.3		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
9	STWiOR - Elektryczna	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.		
d.1.3		25	wyp.	25.000	
				RAZEM	25.000
10	STWiOR - Elektryczna	Montaż czujnika gazu ziemnego z centralą	szt.		
d.1.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	STWiOR - Elektryczna	Montaż sygnalizatora	szt.		
d.1.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	STWiOR - Elektryczna	Montaż czujnika zalania	szt.		
d.1.3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	STWiOR - Elektryczna	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły PEL2	wyp.		
d.1.3		9	wyp.	9.000	
				RAZEM	9.000
14	STWiOR - Elektryczna	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły PEL1	wyp.		
d.1.3		3	wyp.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	STWiOR - Elektryczna	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły PEL3	wyp.		
d.1.3		2	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	STWiOR - Elektryczna	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi (klimatyzacja)	wyp.		
d.1.3		10	wyp.	10.000	
				RAZEM	10.000
17	STWiOR - Elektryczna	Wypust wykonywany przewodem wtyнковym (szafa rack)	wyp.		
d.1.3		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	STWiOR - Elektryczna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	szt.		
d.1.3		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1.3	STWiOR - Elektryczna	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo RJ45 - PEL - AP 4	wyp. wyp.	 4.000	
				RAZEM	4.000
20 d.1.3	STWiOR - Elektryczna	Montaż kanału instalacyjnego z PCW - kanał wewnętrzny podtynkowy 1.5	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
21 d.1.3	STWiOR - Elektryczna	Rozszycie kabli na patch panelu RACK 19" Cat.6 24p 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1.3	STWiOR - Elektryczna	Montaż przełącznic sieciowego 24p 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1.3	STWiOR - Elektryczna	Montaż urządzenia transmisyjnego typu 8131 przez zawieszenie na ścianie z cegły 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
<b>1.4</b>		<b>Oświetlenie wewnętrzne</b>			
24 d.1.4	STWiOR - Elektryczna	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik świecznikowy podłoże z cegły 8	wyp. wyp.	 8.000	
				RAZEM	8.000
25 d.1.4	STWiOR - Elektryczna	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, podłoże z cegły 10	wyp. wyp.	 10.000	
				RAZEM	10.000
26 d.1.4	STWiOR - Elektryczna	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - 1 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
27 d.1.4	STWiOR - Elektryczna	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - 2 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.1.4	STWiOR - Elektryczna	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - 3 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
29 d.1.4	STWiOR - Elektryczna	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa 1 11	kpl. kpl.	 11.000	
				RAZEM	11.000
30 d.1.4	STWiOR - Elektryczna	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa 2 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.1.4	STWiOR - Elektryczna	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa 3 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
<b>1.5</b>		<b>Pomiary</b>			
32 d.1.5	STWiOR - Elektryczna	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 14	pomiar pomiar	 14.000	
				RAZEM	14.000
33 d.1.5	STWiOR - Elektryczna	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	 2.000	
				RAZEM	2.000