



RYS. PLAN INSTALACJI SIŁY

LEGENDA:

- REZERWA MIEJSCA POD SKRZYNKĘ TELETECHNICZNĄ
- ROZDZIELNIA RG nn
- GNAZDO 230V/1f pojedyncze
- GNAZDO 230V/1f podwójne
- PUSZKA KOMPONENTOWA dla płyty indukcyjnej 400V/3f
- REZERWA MIEJSCA POD GNAZDO TV/SAT
- REZERWA MIEJSCA POD GNAZDO IT

- UWAGI:
- ZAKŁADA SIĘ ZMIANĘ WARUNKÓW PRZYTĄCZENIOWYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI OPISOWEJ, ZAKŁADA SIĘ ZMIANĘ KABLA RELACJI ROZDZIELNICA LICZNIKOWA/KLATKA SCHODOWA – ROZDZIELNICA RG MIESZKANIE, SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIŁO NA SCHEMACIE.
 - PRZEBIEG PROWADZENIA PRZEWODÓW POMIEDZY ŁĄCZNIKIEM A OPRAWĄ PRZEDSTAWIŁO W SPOSÓB POGŁĄDOWY W CELU WSKAZANIA OBWODU NA DANY ŁĄCZNIK, NA ETAPIE WYKONANIA NALEŻY SKORZYSTAĆ Z PRZEBIEGU PRZEWODÓW UWZGLĘDNIĄJĄC ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU ORAZ DOCELOWY PRZEBIEG INSTALACJI SANITARNEJ/ WENTYLACYJNEJ.
 - ZALECANE STREFY UKŁADANIA KABLI I PRZEWODÓW, WYMAGANE ODLEGŁOŚCI OD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NALEŻY WKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ SEP-004.
 - WYSOKOŚĆ ZABUDOWY ŁĄCZNIKÓW OŚWIEPLENIA 1,2M, WYSOKOŚĆ ZABUDOWY GNAZD 0,3M O ILE NIE WSKAZANO INACZEJ.
 - W POMIESZCZENIACH MOKRYCH T.J. ŁAZIENKA, KUCHNIA NALEŻY STOSOWAĆ GNAZDA O STOPNIU OCHRONY CO NAIMNIEJ IPX4 (BRYGOSZCZELNE Z KŁAPKĄ).

